PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
sekr. tel. 34 358 26 73
e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/psse-olesno

24.06.2025 r.

Olesno, dnia 24 czerwca 2025 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
Wpł. dnia 2025 -06- 24
Znak 1649/2025
Podpis

HK.90820.10.8.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
stwierdza przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa z wodociągu sieciowego Dobrodzień – Rzędowicka zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu z dnia 09.06.2025 r. i 12.06.2025 r.

W dniu 02.06.2025 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu pobrał w ramach kontroli wewnętrznej 4 próbki wody do spożycia dla ludzi z sieci wodociągowej Dobrodzień-Rzędowicka. Miejscami poboru próbek wody były: SUW - woda uzdatniona, Żłobek „Kraina Uśmiechu" Dobrodzień, ul. Piastowska 17A, MEBLONOWAK S.C. Dobrodzień, ul. Opolska 127, Makowczyce ul. Dobrodzieńska (Reduktor ciśnienia) a także pobrano jedną próbkę wody surowej (studnia nr 3B), a otrzymane wyniki stężenia azotanów wynosiły odpowiednio: 48 mg/l; 48 mg/l; 46 mg/l , 48 mg/l oraz 48 mg/l

Próbki wody pobrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu zbadano również pod kątem mikrobiologicznym, a w wyniku analizy sprawozdań stwierdzono przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych bakteriologicznie w wyżej wymienionym wodociągu sieciowym.

Dopuszczalna wartość stężenia azotanów wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) wynosi 50 mg/l. Natomiast zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr HK.90820.11.3.2023.IN z dnia 29 lutego