

7. Ciśnienie paliwa gazowego:

- 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: **100 [kPa]**, maksymalne: **300 [kPa]**.
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: **2 [kPa]**.

8. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

- 8.1. Gazociąg **średniego** ciśnienia.
8.2. Materiał: **stal**, średnica: De **250 mm**.
8.3. Lokalizacja: **Mirsk**.

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Lokalizacja
średnie	PE 100 SDR 17.6	160	538	od st. red. Gaz-System do ul. Nadbrzeżnej, real. wg UP 379/2016 od ulicy Nadbrzeżnej do Pl. Wolności, real. wg UP 379/2016 w ulicy Adama Mickiewicza w ulicy Zielonej
	PE 100 SDR 17.6	160	318	
	PE 100 SDR 17.6	125	417	
	PE 100 SDR 11	63	181	

- 9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:
gazociągi ujęte w I ETAPIE koncepcji gazyfikacji miejscowości Mirsk.

10. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:

Liczba przyłączy: **1 szt.**

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	23,7	PE 100 SDR 11	40	3

11. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- 11.1. Miejsce dostawy i odbioru: **Mirsk, ul. Zielona 12, dz. nr 162**;
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: **na granicy działki**;
11.3. Charakterystyka układu pomiarowego: typ gazomierza: **G 16 N - 1 [szt.]**, rozstaw króćców: **280 [mm]**, lokalizacja: **w punkcie gazowym na granicy działki**, status urządzenia: **projektowane**,
11.4. Rejestrator szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - **1 [szt.]**, lokalizacja: **w punkcie gazowym na granicy działki**, status urządzenia: **projektowane**,
11.5. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
11.6. Wymagania dotyczące redukcji: montaż urządzenia o przepustowości **25 m³/h - 1 [szt.]**, lokalizacja: **w punkcie gazowym na granicy działki**, status urządzenia: **projektowane**.
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek główny umieszczony w punkcie gazowym zlokalizowanym na granicy działki w linii ogrodzenia. Punkt gazowy jest własnością.
13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: **brak**.
14. Gazociąg i przyłącze powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. **Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.**
16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
17. Wewnętrzna instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
18. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Zakładzie Gazowniczym w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu i przyłącza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.
19. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
20. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
21. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi **4488.94 zł netto** plus podatek VAT, to jest łącznie **5521.40 zł**.