

Twierdzość wody

NORMA POLSKA:

Min. 60 mg CaCO₃/l = 1,2 mval/l = 24,0 mg Ca⁺²/l = 0,6 milimoli Ca = 3,4 ° niem.
(dH) = 6° franc. = 4,2° ang.

Max. 500 mg CaCO₃/l = 10 mval/l = 200 mg Ca⁺²/l = 5 milimoli Ca = 28° niem.
(dH) = 50° franc. = 35° ang.

Twierdzość wody uzdatnionej

	SUW Biała Rawska	SUW Galinki	SUW Teodozjów	SUW Babusk
Twierdzość ogólna	251	255	262	261
pH	7,1	7,4	7,2	6,8
Skala twierdzości	woda średniej twierdzości	woda średniej twierdzości	woda średniej twierdzości	woda średniej twierdzości