

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia”

Głogów 02.10.2020r.



ul. Neptuna 22/24

67 – 200 Głogów

NIP 693-10-51-675

Centrala tel./fax (076) 833 – 88 – 09

e-mail: sekretariat@dps.glogow.pl

DAG.210.9.BP.2020

DPS/L. Dz. 1443/2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przystosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej MAGNOLIA w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 do przepisów o ochronie przeciwpożarowej”.

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1986 ze zm.) przesyła wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę stolarki stalowej profilowej na aluminiową ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę stolarki na aluminiową pod warunkiem, że Wykonawca udowodni, że zaoferowana stolarka spełnia wymagane parametry odporności ogniowej i inne określone w dokumentacji projektowej.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie

(....)

Dariusz Wojtkowiak