

**Wyniki badań wody uzdatnionej wykonane na zakładach uzdatniania wody, hydroforni oraz sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chocianów
w miesiącu II 2025 r.**

Parametr	Dopuszczalne	Jednostka	Punkt kontrolny		
			ZUW Chocianów	Szkoła Podstawowa ul. Wesoła w Chocianowie	MEDICUS ul. 3-go Maja w Chocianowie
			spr. nr 03085/ZL/25	spr. nr 03086/ZL/25	spr. nr 03087/ZL/25
			luty 2025 r.	luty 2025 r.	luty 2025 r.
Barwa	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	mg/ l Pt	5	5	5
Mętność	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU	NTU	0,58	0,80	0,77
Smak	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	<1	<1	<1
Zapach	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	<1	<1	<1
pH (stężenie jonów wodoru)/ temp. pomiaru	6,5-9,5	pH/ °C	7,1 / 16,1	7,0 / 16,8	7,1 / 16,7
Przewodność właściwa	2500	µS/cm	270	260	270
Ogólna liczna mikroorganizmów w 22±2°C po 75 h na agarze z ekstraktem drożdżowym	Bez nieprawidłowych zmian	j.t.k./ 1ml	15	12	9
Liczba bakterii Escherichia coli	0	j.t.k./ 100 ml	0	0	0
Liczba bakterii grupy coli	0	j.t.k./ 100 ml	0	0	0

Parametr	Dopuszczalne	Jednostka	Punkt kontrolny		
			Hydrofornia Trzebnice – Marynów	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach, Trzebnice 113a	Raków 34
			spr. nr 03092/ZL/25	spr. nr 05279/ZL/25	spr. nr 05278/ZL/25
			luty 2025 r.	luty 2025 r.	luty 2025 r.
Barwa	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	mg/ l Pt	5	5	5
Mętność	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU	NTU	0,59	0,32	0,29
Smak	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	<1	<1	<1
Zapach	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	<1	<1	<1
pH (stężenie jonów wodoru)/ temp. pomiaru	6,5-9,5	pH/ °C	7,5 / 16,8	7,4 / 21,0	7,4 / 21,0
Przewodność właściwa	2500	μS/cm	650	670	670
Ogólna liczna mikroorganizmów w 22±2°C po 75 h na agarze z ekstraktem drożdżowym	Bez nieprawidłowych zmian	j.t.k./ 1ml	5	29	25
Liczba bakterii Escherichia coli	0	j.t.k./ 100 ml	0	0	0
Liczba bakterii grupy coli	0	j.t.k./ 100 ml	0	0	0

Parametr	Dopuszczalne	Jednostka	Punkt kontrolny	
			ZUW Pogorzelska	Szkoła Podstawowa w Parchowie, Parchów 29
			spr. nr 03088/ZL/25	spr. nr 05277/ZL/25
			luty 2025 r.	luty 2025 r.
Barwa	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	mg/ l Pt	5	5
Mętność	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU	NTU	0,24	0,83
Smak	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	<1	<1
Zapach	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	<1	<1
pH (stężenie jonów wodoru)/ temp. pomiaru	6,5-9,5	pH/ °C	7,1 / 15,5	7,0 / 21,0
Przewodność właściwa	2500	µS/cm	370	390
Ogólna liczna mikroorganizmów w 22±2°C po 75 h na agarze z ekstraktem drożdżowym	Bez nieprawidłowych zmian	j.t.k./ 1ml	53	150
Liczba bakterii Escherichia coli	0	j.t.k./ 100 ml	0	0
Liczba bakterii grupy coli	0	j.t.k./ 100 ml	0	0

Parametr	Dopuszczalne	Jednostka	Punkt kontrolny	
			ZUW Brunów	Brunów 16A
			spr. nr 03090/ZL/25	spr. nr 05276/ZL/25
			luty 2025 r.	luty 2025 r.
Barwa	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	mg/ l Pt	5	5
Mętność	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU	NTU	0,45	0,34
Smak	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	<1	<1
Zapach	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	<1	<1
pH (stężenie jonów wodoru)/ temp. pomiaru	6,5-9,5	pH/ °C	7,2 / 16,9	7,2 / 20,5
Przewodność właściwa	2500	µS/cm	630	680
Ogólna liczna mikroorganizmów w 22±2°C po 75 h na agarze z ekstraktem drożdżowym	Bez nieprawidłowych zmian	j.t.k./ 1ml	7	Nie wyktyro
Liczba bakterii Escherichia coli	0	j.t.k./ 100 ml	0	0
Liczba bakterii grupy coli	0	j.t.k./ 100 ml	0	0