

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 18086/ZL/25

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBS/00116/2025 z dnia 05.02.2025

Nr zlecenia wg CBiD: 04/2025/01167

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
59-305 RUDNA, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 5

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 2.

Sprawozdanie sporządził:

mgr Klaudia Róg Z-ca Kierownika Pracowni Obsługi Klienta

Sprawozdanie autoryzował:

Zatwierdził:

mgr Monika Mroccka Z-ca Dyrektora Ośrodka ds. Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

Lędziny, dn. 27.06.2025

Strona 1/2

Załącznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.

CBiD sp. z o.o.	Sprawozdanie z badań Nr 18086/ZL/25 z dnia 27.06.2025	Strona: 2 Stron: 2
Załącznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.		

Nazwa klienta: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
59-305 RUDNA, PL.ZWYCIĘSTWA 5

Miejsce pobierania próbek: Wodociąg Miłogoszcz. Oczyszczalnia Ścieków Olszany, dz. nr 411/3

Data dostarczenia próbki: 25.06.2025

Stan próbki Bez zastrzeżeń

Próbkę pobrał: Kaźmierczak Irmina
wg PN-ISO
5667-5:2017-10 (S.j*- A/Z)

Próbkę dostarczył: Pracownik CBiD

Numer próbki						12965/01/S/25
Data/godzina pobierania próbki						2025-06-25 07:00:00
Miejsce pobierania próbki / opis						Wodociąg Miłogoszcz. Oczyszczalnia Ścieków Olszany, dz. nr 411/3 - woda z sieci / woda do spożycia
Rodzaj próbki						WODA
S.j.*	Parametr	Metoda badawcza/ Metoda oznaczenia	Jednostka	Zakres wykonania oznaczenia	Dopuszczalne wartości	Wyniki badań / Niepewność
A/Z	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Nefelometrycznie	[NTU]	0.15-100	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1.0 NTU***	0.87 ±0.12

***Mętność - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1.0 NTU w wodzie po uzdatnieniu

Data rozpoczęcia badań: 25.06.2025

Data zakończenia badań: 27.06.2025

Niepewność: niepewność rozszerzona pobierania i oznaczenia dla p=95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Dla rezultatów badania (przedstawionych jako > lub <) niepewność rozszerzona dotyczy wartości niepewności dla dolnego/górnego zakresu pomiarowego metody

* S.j. - symbol jakości metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Z – Parametry i metody objęte są zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiD nr NS-HK.9011.4.6.2025 29/NS/HK/25 z dnia 17.02.2025r.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczące miejsca i opisu próbki zostały uzyskane od klienta i mogą mieć wpływ na ważność wyników.

Uwagi:

W powyższej tabeli w kolumnie „dopuszczalne wartości” przedstawiono wartości jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej(ych) próbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

KONIEC SPRAWOZDANIA