



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBINIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBINIE
ul. 1-go Maja 15, 59-300 Lubin REGON 390490750 NIP 692-18-72-821
Centrala: (076) 846 67 00 Fax: (076) 846 67 02 e-mail: psse.lubin@sanepid.gov.pl

Lubin, 2025-02-28 r.

HK.9011.1.12.2025.JC

SEKRETARIAT
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RUDNEJ
Wpłynęło dnia 28 02 25
Licz. Podpis

Według rozdzielnika

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
dla gminy Rudna za 2024 rok
Nr 3/25**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

oraz analizując sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w 2024 r. przez PPIS w Lubinie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców wodociągów, znajdujących się na terenie gminy Rudna, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Cedynia w Orsku oraz KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze Lubin (Szyb L-VI)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

stwierdza, że w zakresie badanych parametrów objętych monitoringiem grupy A oraz parametrów grupy B woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Rudna spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - **w 2024 r. woda była przydatna do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

Na terenie gminy Rudna funkcjonuje 11 wodociągów sieciowych zaopatrujących ludność w wodę do spożycia, tj. Rudna, Stara Rudna, Koźlice, Toszowice, Rynarcice, Chobienia, Wysokie, Bytków, Miłogoszcz, Orsk oraz KGHM Szyb L-VI. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne kontroli wewnętrznej jakości wody na terenie gminy Rudna ze stałych punktów zgodności pobrano ogółem 121 próbek wody zbadanych pod względem mikrobiologicznym oraz 94 próbki wody zbadanych pod względem fizykochemicznym.

Próbki wody pobierane były zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Lubinie harmonogramem, uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Spośród wszystkich pobranych w 2024 r. próbek wody zakwestionowano jedną próbkę wody ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru fizykochemicznego mętność

w wodociągu sieciowym Rynarcice. Po przeprowadzeniu skutecznych działań naprawczych kolejne badania wykazały odpowiednią jakość wody, zgodną z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.

Pozostałe raportowane próbki wody w zakresie badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych oraz badań substancji promieniotwórczych w wodzie spełniały wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W 2024 r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Na terenie gminy Rudna nie odnotowano również zdarzeń związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne.

Biorąc powyższe pod uwagę **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie stwierdza, że w 2024 r. woda na terenie gminy Rudna była przydatna do spożycia przez ludzi.**

Dane osoby podpisującej:

Danuta Katola-Świątek
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Lubinie

*Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rudna Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna (e-doręczenie),
2. HK a/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna (e-doręczenie),
2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” Orsk, 59-305 Rudna (doręczenie – list zwykły),
3. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” ul. M. Skłodowskiej – Curie 188, 59-301 Lubin (doręczenie – list zwykły).

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. 1-go Maja 15, e-mail psse.lubin@sanepid.gov.pl, tel. 76 846 67 00,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 76 846 67 00 wew.39 lub pod adresem e-mail psse.lubin@sanepid.gov.pl,
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
5. Każda osoba przekazując swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści tych danych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu ich przetwarzania lub prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.