

Izbica, dnia 8.12.2015 r.

„AMD” Usługi Budowlane i Projektowe  
Małgorzata Droń  
Ul. Szalkiewiczowej 8  
24-100 Puławy

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4.12.2015 r. o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia sieci wodociągowej krzyżującej się z planowaną do przebudowy drogą powiatową nr 3147L w miejscowości Orłów Drewniany w miejscach gdzie przebudowa będzie polegała na poszerzeniu jezdni, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy uzgadnia następujące warunki:

1. Na wszystkich skrzyżowaniach sieci wodociągowej z drogą powiatową nr 3147L – uzupełnienie istniejących odcinków rur osłonowych rurami PEHD osłonowymi dwudzielnymi lub rurami stalowymi.

**PREZES ZARZĄDU**

  
**Krzysztof Kamiński**