



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakład w Sandomierzu

ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl

**AMD Usługi Budowlane
i Projektowe
Małgorzata Droń**
ul. Szalkiewicza 8
24-100 Puławy

Wasz znak:

Sandomierz, 29.12.2015

Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18W/375582/15 –
115/1/15

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3147L w m. Orlów Drewniany.

Szanowni Państwo,


W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2015 dotyczące wydania warunków zabezpieczenia sieci gazowej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3147L w m. Orlów Drewniany, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu informuje:

1. Prace ziemne w strefie sieci gazowych należy wykonać z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
2. Należy zachować odległość pionową od zewnętrznej ścianki sieci gazowej do projektowanej nawierzchni drogi min. 1,0m oraz 0,5m do dna rowu przydrożnego.
3. Krawężniki posadowione na ławach betonowych należy sytuować w odległości poziomej min. 0,5m od zewnętrznej ścianki gazociągu.
4. Projektowany kanał kanalizacji deszczowej Ø800 należy sytuować w odległości min. 1,0 m od zewnętrznej ścianki sieci gazowej.
5. W przypadku braku możliwości spełnienia w/w warunków sieć gazową należy przebudować zachowując istniejące średnice. Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej podlega uzgodnieniu branżowemu w Dziale Zarządzania Majątku Sieciowego w Zakładzie w Sandomierzu
6. Prace ziemne w strefie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności.
7. Należy odtworzyć istniejące znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposób niekolidujący z planowaną inwestycją.
8. Prace ziemne w strefie istniejącego gazociągu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionych pracowników Rejonu Dystrybucji Gazu w Zamościu,

ul. Starowiejska 31, 22-400 Zamość, tel. (84) 638 64 57. Wykonawca winien informować Zakład w Sandomierzu o szczegółowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociągu oraz zlecić prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociągu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania Systemu gazowego &17pkt.6 Zakład pobierze opłatę z tytułu prowadzenia w/w czynności na podstawie uzgodnionego przez Wykonawcę i RDG w Zamościu protokołu zawierającego zakres wykonanych prac. Podstawą do naliczenia opłat jest obowiązujący cennik w Zakładzie w Sandomierzu.

9. Wszelkie koszty związane z w/w inwestycją w całości ponosi inwestor.
10. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Zakład w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz.
11. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić RDG w Zamościu tel. (84) 638 64 57 lub 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Zakład w Sandomierzu koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.

Z poważaniem


Wojciech Siembrak



Otrzymują:
1x Adresat
1x ZTI a/a