

Krasnystaw, dnia 10.03.2017 r.

SPZP.3610.11.2017.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 08.03.2017r. wpłynęło następujące zapytanie:**

„W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz odwodnieniem od km 4+220 do km 4+950 oraz od km 6+395 do km 7+418”

zgodnie z pkt. 7.5. SIWZ zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Pytanie 1.

Czy Wykonawca dokumenty wymienione w pkt. 6.7 – 6.8 dołącza do oferty, czy ma je przedstawić na dodatkowe wezwanie Zamawiającego, po otwarciu ofert?

Pytanie 2.

Jaki jest zakres przebudowy? Proszę o podanie czy zakres przebudowy obejmuje wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszerzenie jezdni, wymianę elementów drogi, budowa chodników i zatok autobusowych, budowa kanalizacji deszczowej itp.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga wykonania badania nośności jezdni – ugięć sprężystych?

Pytanie 4.

Czy dokumentacja przebudowy ma obejmować budowę kanału technologicznego?

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania rozwiązań przedstawionych w dołączonej ekspertyzie hydrologicznej? Zaprojektowanie rowu przydrożnego o parametrach wskazanych w ekspertyzie wymaga przebudowy wszystkich skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, a lokalnie również poszerzenia pasa drogowego co może skutkować koniecznością uzyskania map do celów projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020, 1250, 1265, 831, 1579 i 996), **Zamawiający wyjaśnia:**


Ad. 1. Dokumenty wymienione w pkt 6.7 – 6.8 SIWZ Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego.

Ad.2. Planowany zakres przebudowy obejmuje wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów (przepustów zjazdowych), wykonanie utwardzonego pobocza na części odcinka od km 4+220 do km 4+950.

Ad.3. Zamawiający nie wymaga wykonania badania nośności jezdni.

Ad.4. Dokumentacja przebudowy nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

Ad.5. Zamawiający zakłada przebudowę drogi w granicach pasa drogowego, zaprojektowanie rozwiązań technicznych spełniających wymagania zawarte w ekspertyzie hydrologicznej a w szczególności dotyczące parametrów rowu przydrożnego i przepustów. W przypadku ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, należy opracować sposób ich rozwiązania.

Zamawiający:
DYREKTOR

mgr inż. Piotr Banach