

Chełm, dn. 25 listopada 2016 r.

L. dz. 8736/7968/2016

EM-MAL Mieczysław Malewicz
ul. Alabastrowa 56
25-753 Kielce

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2016r. Rejon Energetyczny Chełm, **uzgadnia** pod względem bezkolizyjności z urządzeniami elektroenergetycznymi dokumentację projektową:

„Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie”.

Należy przewidzieć do dalszej eksploatacji wszystkie istniejące sieci elektroenergetyczne przebiegające w zakresie opracowania.

Przewidzieć rury osłonowe na kable elektroenergetyczne 15kV.

Wszelkie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych zgłaszać w RE Chełm, a następnie po zabezpieczeniu i założeniu wymaganych rur ochronnych zgłosić do odbioru przed ich zakryciem.

W przypadku potrzeby wyłączenia kabla 15kV lub ustaleń dotyczących prac prosimy o kontakt z Wydziałem Majątku Sieciowego RE Chełm tel.: 82 562 27 02 lub 82 562 27 10.

Wyrażamy zgodę demontaż naszych kabli oświetleniowych, materiały z demontażu zdać do magazynu RE Chełm.

Prace budowlane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-E-05125 w zakresie linii kablowych.

Adres do korespondencji:

Rejon Energetyczny Chełm
22-100 Chełm
ul. Trubakowska 61

Do wiadomości:

1. Adresat

2. aa

Dział: RE3/RM

Osoba odpowiedzialna w sprawie: Tomasz Jagusiak

nr telefonu: 82 5760714