

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakład w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

**Zarząd Dróg Powiatowych
w Krasnymstawie**

ul. Borowa 6

22-300 Krasnystaw

Wasz znak:

Lublin, 23.06.2016 r.

Nasz znak: PSG6IV/ZTI/68b/069/2/16

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej w związku z planowaną przebudową mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.06.2016 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej związanej z przebudową mostu drogowego na rzece Wieprz, w ciągu drogi powiatowej nr 3158L, ul. Mostowa w Krasnymstawie, PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie informuje, iż:

1. W rejonie w/w mostu znajdują się widoczne na mapach geodezyjnych, nasze gazociągi : czynny gazociąg ś/c dn180 PE, przechodzący pod rzeką w odległości ok. 12m od mostu oraz fragment nieczynnego gazociąg stalowego DN200 (zlokalizowany w skarpie, odcinek DN200 wzdłuż mostu został zdemonstrowany). Zwracamy uwagę, iż czynny gazociąg wchodzi w nasyp mostu, w pobliżu posesji przy ul. Mostowej 17.
2. Uzgadniamy planowaną przebudowę mostu drogowego na rzece Wieprz, w ciągu drogi powiatowej nr 3158L, ul. Mostowa w Krasnymstawie – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
3. Należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub znacząco podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej, polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok.1,0 m. W takim wypadku należy wystąpić o dodatkowe warunki techniczne przebudowy.
4. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociągami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.

5. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących przepisów i norm:
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.),
 - zapisów normy PN-91/M-34501 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Chełmie.
7. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu i przyłączy zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika RDG (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury).
8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Sprawę w Zakładzie w Lublinie prowadzi Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Bąkowskim – tel. 81 44 52 224 lub piotr.bakowski@tamow.psgaz.pl.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. Technicznych

Miroslaw Głowka

Do wiadomości:

- EM-MAL Mieczysław Malewicz, 25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56
- RDG Chełm w.e.
- ZTI a/a

Załączniki:

- 1 szt. mapy z zakresem planowanych robót drogowych

