

Krasnystaw, dnia 30.05.2017 r.

SPZP.3610.15.2017.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu 24.05.2017r. wpłynęło następujące zapytanie:

„Dot. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu”

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zadanie j.w. (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Proszę określić wymagane parametry dla barieroporęczy mostowych (poziom powstrzymywania, poziom szerokości pracujących, poziom intensywności zderzenia).
2. Proszę określić średnicę rury spustowej wpustów mostowych krawężnikowych.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020, 1250, 1265, 831, 1579 i 996), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Barieroporęcze na odcinku mostu powinny charakteryzować się parametrami: H2, W2, B.
Bariery na odcinkach dojazdów do mostu powinny charakteryzować się parametrami: N2, W2.

Ad.2. Jako króćce odpływowe wpustów należy zastosować rury Ø150 HDPE.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Banach