

Krasnymstaw, dnia 11.04.2018 r.

SPZP.3610.10.2018.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu 06.04.2018r. wpłynęło zapytanie dotyczące zadania pn.: **Przebudowa mostu drogowego na rzece Łopa w ciągu drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny – Orchowiec wraz z dojazdami do mostu oraz przebudową przepustu drogowego na dojeździe do mostu.**

„Dot. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Łopa w ciągu drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny – Orchowiec wraz z dojazdami do mostu oraz przebudową przepustu drogowego na dojeździe do mostu”

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zadanie j. w. (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy istnieje możliwość zamiany klasy stali konstrukcyjnej S460 dla dwuteowników HEB 320 na np. HEB 320 kl. S355?

Po konsultacjach z dostawcami stali z którymi współpracujemy od wielu lat w tym z największym producentem stali w Polsce i działającym poza granicami kraju, firmą ArcelorMittal wynika, że obecnie nie ma możliwości zakupu dwuteowników HEB 320w kl. S460. Dodatkowo waga dwuteowników tj. 24 ton jest za mała do uruchomienia produkcji pod indywidualne zlecenie. ”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Dopuszcza się zmianę stali kształtowników z S460 na stal S355 pod niezbywalnym warunkiem odpowiedniego dobrania kształtowników w ramach projektu zamiennego popartych koniecznymi obliczeniami opracowanego przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. Wprowadzane zmiany nie mogą zmieniać kształtu konstrukcji ustroju nośnego, oraz nie mogą naruszać zmiany warunków pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej i decyzji wodnoprawnej.

Zamawiający:
DYREKTOR

mgr inż. Piotr Banach