

Krasnystaw, dnia 19.04.2019 r.

SPZP.3610.9.2019.AW

WYJAŚNIENIE nr 3

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **18.04.2019r.** **wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania: *Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L DK17 – Tarzymiechy – Wirkowice wraz z dojazdami.*

Część nr 1: *Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L w m. Tarzymiechy, o następującej treści:*

„Prosimy o podanie parametrów technicznych barieroporeczy na obiekcie mostowym:

- poziom powstrzymywania
- szerokość pracująca,
- poziom intensywności zderzenia.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający informuje, że należy zastosować barieroporecze typu H2/W1/B.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Banach