

Krasnystaw, dnia 01.07.2019 r.

SPZP.3610.10.2019.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 30.06.2019r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania: *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa przepustu stanowiącego odprowadzenie wody od przepustu drogowego Ø 80 w km 3+719,55 drogi powiatowej 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) – Latyczów – Dworzyska – Wał – Wólka Orłowska”, o następującej treści:*

- „1. proszę o wyjaśnienie, czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?
2. czy inwestycja zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego?
3. czy wymagane jest pozyskanie terenów pod nowy pas drogowy?
4. prosimy o udostępnienie map z zakresu zamówienia.
5. czy wymagane jest uzyskanie prawomocnego zgłoszenia robót?
6. proszę o potwierdzenie że należy wykonać mapę do celów projektowych
7. czy należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu?
8. czy należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu?
9. proszę o wyjaśnienie terminu 31.08.2019 - to termin uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót?
10. w jaki sposób zamawiający określił termin 31.08.2019 uwzględniając wymóg sporządzenia map, dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (prawomocnego) i uzyskania zgłoszenia robót? - to jest termin nierealny. proszę o wskazanie terminów częściowych które zamawiający przyjął tj:
 - a. czas na pozyskanie map,
 - b. czas na wykonanie koncepcji,
 - c. czas na uzgodnienie
 - d. czas na opracowanie operatu,
 - e. czas na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z uprawomocnieniem,
 - f. czas na wykonanie projektu stałej organizacji ruchuczas na uzyskanie zgłoszenia (nadmieniamy, że możliwe jest po zyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
11. czy z uwagi na nierealny termin, zamawiający już dogadał się z jakimś wykonawcą i już teraz jest opracowywana dokumentacja, a przetarg jest tylko i wyłącznie formalnością?”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. Zadanie kwalifikuje się do zgłoszenia przebudowy urządzenia odwadniającego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.

Ad.2. i Ad.3. Wykonanie przebudowy przepustu stanowiącego odprowadzenie wody od przepustu drogowego Ø 80 w km 3+719,55 drogi powiatowej 3140L zależy od rozwiązań projektanta. Z wiedzy Zamawiającego obszar przebudowy znajduje się w pasie drogi powiatowej.

Ad.4. Pozyskanie map należy do Wykonawcy.

Ad.5. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3.2 oraz wzorem umowy (zał. nr 8) Wykonawca do dnia 31.08.2019r. powinien przekazać ostateczną wersję opracowania projektowego. Zgłoszenia robót dokona Zamawiający.

Ad.6. Nie jest wymagane wykonanie map do celów projektowych dla potrzeb wykonania projektu wykonawczego uproszczonego przeznaczonego do uzyskania zgłoszenia robót.

Ad.7. Wykonawca powinien sporządzić projekt stałej organizacji ruchu.

Ad.8. Wykonawca powinien sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Ad.9. Termin 31.08.2019r. jest terminem przedłożenia uproszczonej dokumentacji projektowej.

Ad.10. Zadanie polega na przebudowie przepustu o małym świetle stanowiącego odprowadzenie wody od przepustu drogowego Ø 80 w km 3+719,55 drogi powiatowej 3140L. W ramach zadania nie jest konieczne pozyskanie map do celów projektowych ani decyzji wodnoprawnej. Celem jest wykonanie uproszczonego projektu wykonawczego.

Ad.11. Warunki zawarte w SIWZ są jednakowe dla potencjalnych wykonawców starających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający:

Z-ca DYREKTORA


mgr inż. Krzysztof Komszczyński