

Krasnystaw, dnia 21.08.2019 r.

SPZP.3610.18.2019.AW

WYJAŚNIENIE nr 2

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **20.08.2019r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania: *Przebudowa drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężycza – Krasnystaw na odcinku od km 15+868 do km 17+717 jako element zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 15+868 do km 17+717 oraz odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza*, o następującej treści:

„1/ Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o wyjaśnienie pozycji 15 d.4 (dla części I i części II) przedmiaru robót w zakresie przyjętej powierzchni warstwy wyrównawczej.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączoną dokumentacją techniczną warstwę wyrównawczą średniej grubości 4 cm należy wykonać na całej powierzchni jezdni tj. jej powierzchnia powinna być co najmniej równa powierzchni warstwy ścieralnej i zdaniem wykonawcy powinna wynosić odpowiednio:

dla części I – $6\,242,5\text{ m}^2 * 0,04 * 2,5 = 624,25\text{ t}$

dla części II – $4\,137,5\text{ m}^2 * 0,04 * 2,5 = 413,75\text{ t}$

Prosimy o skorygowanie powyższych pozycji przedmiarowych.

2/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC 16W 50/70 zamiast z mieszanki AC 11W 50/70?”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zgodnie z art. 31 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane Zamawiający opisuje za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, co zostało wskazane w pkt 3.3. SIWZ o treści: *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: projekt wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (Uwaga: Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ).* Pozycja 15 d.4 dla części I i części II przedmiaru robót w zakresie przyjętej powierzchni warstwy wyrównawczej jest zgodna z dokumentacją techniczną (rys. nr 3). Warstwę wyrównawczą należy wykonać na części powierzchni jezdni zgodnie z pkt B. Część techniczna w pkt 3 Konstrukcja nawierzchni.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC 16W 50/70.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus