

Krasnystaw, dnia 21.08.2019 r.

SPZP.3610.19.2019.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 20.08.2019r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 2126L Częstoborowice - Orchowiec - Gorzków od km 5+750 do km 6+900*, o następującej treści:

„1/ W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojnia na okres do 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam.

Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy określana w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres (12 miesięcy/36 miesięcy), spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania – co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji dla wykonania oznakowania poziomego w wskazanej technologii w STWiORB (Oznakowanie poziome grubowarstwowe gładkie 3 mm z masy chemoutwardzalnej)

2/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W 50/70 zamiast z mieszanki AC 11W 50/70?”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zamawiający informuje, że w zakresie oznakowania poziomego okres gwarancji i rękojmi obowiązuje zgodnie z przyjętą trwałością określoną w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. (grubowarstwowe gładkie 3 mm z masy chemoutwardzalnej – 4 lata).

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16W 50/70.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus