

Tab. nr 2

AL 25-156 m.
AL 35 - m

AL 50 - 312m
AL 70 - m

Uzgodniono w RZE w Krasnymstawie
w zakresie wydanych warunków przyłączenia

8. Zestawienie materiałów

Lp.	Producent	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO MONTAŻU					
		<u>8.1. Słupy i ustoje</u>			
1		Żerdź wirowana E12/12	szt.	2	
2		Słup wysięgnikowy S-110, cylindr.	szt.	5	
3		Wysięgnik 1-ram. S-110C	szt.	4	
4		Wysięgnik 4-ram. S-110C	szt.	1	
5		Płyta ustojowa U-85	szt.	4	
6		Obejma Ou-1	szt.	4	
7		Trylinka	szt.	2	
8		Fundament F150/200	szt.	5	
9		Tabliczka słupowa ELMONT	szt.	5	
10		Wysięgnik Wo-2	szt.	2	
		<u>8.2. Konstrukcje, osprzęt, izolatory</u>			
1		Konstrukcja mocna Km-1	szt.	12	
2		Rozłącznik bezpiecznikowy RSA-003/3	szt.	1	
3		Konstrukcja RSAW-00	szt.	1	
4		Uziom P3	kpl.	2	
5		Bednarka FeZn 20x4	m	20	
6		Śruba oc. M10x25	szt.	20	
7		Taśma 20x0,4	m	7	
8		Klamerka do taśmy SOT36	szt.	7	
9		Zacisk tulejowy ZUP-5	szt.	3	
10		Rura osłonowa SRS110	m	31	
11		Rura osłonowa SRS75	m	54	
12		Izolator S-80/2	szt.	12	
13		Złączka pętlicowa 50-70	szt.	8	

Uzgodniono w RZE w Krasnymstawie
w zakresie wydanych warunków przyłączenia

14		Złączka pętlicowa 25-35	szt.	4	
15		Rura osłonowa SV32	m	6	
16		—II— —II— SV75	m	6	
		8.3. Oświetlenie uliczne			
1		Oprawa sodowa OUSa 250	szt.	8	
2		Oprawa sodowa OUSa 150	szt.	2	
3		Zacisk tulejowy ZUP-12	szt.	2	
4		Bezpiecznik napow. SPIN 35/25	szt.	2	
5		Wyłącznik instalacyjny S301B6	szt.	5	
6		Wkładka topikowa E27-6A	szt.	2	
7		Złączka pętlicowa 50-70	szt.	8	
8		Złączka pętlicowa 25-35	szt.	4	
9		Przewód AL16, 1m	szt.	2	
10		Koszulka igielitowa 0,5m, Φ10	m	1	
11		Śruba oc. M12x60 + N+PO	szt.	2	
12		Przewód LgYc 2,5, izol. Czarna	m	4	
13		Przewód LgYc 2,5, izol. Niebieska	m	4	
14		Przewód AsXSn 16	m	2	
15		Główka bezpiecznikowa 6A	szt	2	

Uzgodniono w RZS w Krasnymstawie
w zakresie wydanych warunków przyłączenia

Lp.	Producent	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
		<u>8.4. Przyłącza</u>			
1		Przewód AsXSn 2x16	m	34	2 przył. proj. montaż jednostr. montaż jednostr.
2		Przewód AsXSn 4x16, istn.	kpl.	1	
3		Przewód AsXSn 2x16, istn.	kpl.	1	
4		Wspornik ścienny	szt.	1	
5		Bezpiecznik BNu	szt.	4	
6		Złącze licznikowe ZK1TL,1f	szt.	3	
7		Zawieszenie ZNP-1b	szt.	1	
8		Zawiesie nr kat. 67288	szt.	2	
9		Wysięgnik rurowy ZNP-46	szt.	2	
10		Rura izolac. SV32	m	6,2	
11		Uchwyt wspornika UR-2	szt.	4	
12		Uchwyt odciągowy nr 3008	szt.	4	
13		Zacisk odgał. wodoodporny nr 95-6	szt.	1	
14		Śruba ocynk. z nakr. M10x25	szt.	2	
15		Zacisk odgałęźny AL 25	szt.	2	
16		Przewód AL 25	m	1,4	
17		Przewód YDY 3x4	m	10	przyłącze
		<u>8.5. Przewody i kable</u>			
1		Kabel energetyczny YAKY 4x25	m	181	
2		Kabel energetyczny YAKY 4x120	m	112	
3		Kabel sterowniczy YKSY 3x2,5	m	54	
4		Piasek	m ³	10	
5		Folia niebieska	m	55	
6		Opaska kablowa	szt.	48	
7		Kabel energetyczny SN	m	225	
8		Przewód kabelkowy YDY 2x2,5	m	12	dem. i ponowny montaż kabla SN
9		Dzielona rura osłonowa A110PS	m	32	

Uzgodniono w RZE w Krasnymstawie
w zakresie wydanych warunków przyłączenia

9.Spis rysunków

- 2.1. Plansze zbiorcze uzbrojenia ul. Kościuszki
- 2.3. Schemat zasilania sieci napowietrznej nn i oświetlenia ulicznego – stan istniejący
- 2.4. Schemat zasilania sieci kablowej nn i oświetlenia ulicznego – stan projektowany
- 2.5.1. Profile skrzyżowań kabli eNN i eNW z drogą
- 2.5.2. Profile skrzyżowań kabli enN i enW z drogą

Uzgodniono w RZE w Krasnymstawie
w zakresie wydanych warunków przyłączenia