

Tabela Nr 2-str. 1.

Parametry kanału deszczowego K2 w ul. Szkolnej
i kanału deszczowego K2 w ul. Kościuszki na odc.
od ul. Szkolnej do kolektora ϕ 900 mm.

Nr węzła	Długość L [m]	Średnica D [mm]	Spadek i ‰	Rzędne m n.p.m.		Głębokość H [m]
				Terenu	Dna kanału	
1	2	3	4	5	6	7
D1	-	-	-	191,50	188,39	3,11
	18,0	400	25,0	-	-	-
D2	-	-	-	191,09	187,94	3,15
	35,0	400	24,8	-	-	-
D3	-	-	-	189,90	187,07	2,83
	35,0	400	24,8	-	-	-
D4	-	-	-	188,85	186,20	2,65
	30,0	400	25,0	-	-	-
D5	-	-	-	188,53	185,45	3,08
	32,0	400	25,0	-	-	-
D6	-	-	-	188,34	184,65/184,45	3,89
	35,0	600	12,0	-	-	-
D7	-	-	-	188,13	184,03	4,10
	34,0	600	12,0	-	-	-
D8	-	-	-	187,92	183,62	4,30
	47,0	600	12,0	-	-	-
D9	-	-	-	187,64	183,06	4,58
	25,0	600	12,0	-	-	-
D9a	-	-	-	187,48	182,76	4,72
	21,0	600	11,9	-	-	-
D10	-	-	-	187,23	182,51	4,72
	41,0	600	11,9	-	-	-
D11	-	-	-	185,89	182,02	3,87
	30,0	600	12,0	-	-	-
D12	-	-	-	184,56	181,66	2,9
	23,0	600	33,0	-	-	-
D13	-	-	-	183,57	180,9	2,67
	32,5	600	34,5	-	-	-
D14	-	-	-	182,82	179,78/179,58	3,24
	9,0	800	1,0	-	-	-
D15	-	-	-	182,53	179,57	2,96
	15,5	800	1,0	-	-	-
D16	-	-	-	182,68	179,55	3,13
	32,0	800	1,0	-	-	-
D17	-	-	-	182,28	179,52	2,76
	28,0	800	1,0	-	-	-
D18	-	-	-	182,21	179,49	2,72
	36,0	800	1,1	-	-	-
D19	-	-	-	182,14	179,45	2,69
	32,0	800	1,0	-	-	-
D20	-	-	-	182,07	179,42	2,65

c.d. na str.2

Tabela Nr 2 – str. 2

1	2	3	4	5	6	7
D20	-	-	-	182,07	179,42	2,65
	20,0	800	1,0	-	-	-
D21	-	-	-	182,04	179,40	2,64
	23,0	800	1,0	-	-	-
D22	-	-	-	181,99	179,38	2,61
	18,0	800	1,0	-	-	-
D22a	-	-	-	181,96	179,36	2,6
	15,0	800	1,3	-	-	-
D23	-	-	-	181,93	179,34	2,59
	28,0	800	1,1	-	-	-
D24	-	-	-	181,87	179,31	2,56
	23,0	800	0,5	-	-	-
D24a	-	-	-	181,83	179,30	2,53
	8,0	800	0,4	-	-	-
D25				181,81	179,29	2,52

KONIEC TAB. Nr 2.

Tabela Nr 2A- str. 1

Parametry przykanalików od wpustów deszczowych
oraz parametry kanałów drugorzędnych w zlewni
kanału deszczowego w ul. Szkolnej i w ul. Kościuszki
do kolektora deszczowego ϕ 900 mm w Krasnymstawie

Nr węzła	Długość L [m]	Średnica D [mm]	Spadek i ‰	Rzędne m n.p.m.		Głębokość H [m]
				Terenu	Dna kanału	
1	2	3	4	5	6	7
W1	-	-	-	191,25	189,85	1,40
	11,5	200	20,0	-	-	-
D1	-	-	-	191,50	189,62	1,88
W2	-	-	-	191,25	189,85	1,40
	9,5	200	24,2	-	-	-
D1	-	-	-	191,50	189,62	1,88
D31	-	-	-	192,06	188,68	3,38
	19,0	300	10,0	-	-	-
D1	-	-	-	191,50	188,49/188,39	3,01
W3	-	-	-	191,97	190,57	1,40
	3,0	200	46,7	-	-	-
D31	-	-	-	192,06	190,43	1,63
W4	-	-	-	191,97	190,57	1,40
	7,0	200	20,0	-	-	-
D31	-	-	-	192,06	190,43	1,63
D32	-	-	-	191,78	189,07	3,11
	26,0	300	6,9	-	-	-
D1	-	-	-	191,50	188,89/188,39	3,11
W5	-	-	-	191,85	190,45	1,40
	3,0	200	63,3	-	-	-
D32	-	-	-	191,78	190,26	1,52
W6	-	-	-	191,76	190,36	1,40
	5,0	200	10,0	-	-	-
D32	-	-	-	191,78	190,26	1,52

c.d. na str. 2

Tabela Nr 2A – str. 2

1	2	3	4	5	6	7
W7	-	-	-	191,20	188,98	2,22
D2	4,5	200	8,9	-	-	-
	-	-	-	191,09	188,94	2,15
W8	-	-	-	191,01	188,99	2,02
D2	5,0	200	10,0	-	-	-
	-	-	-	191,09	188,94	2,15
W9	-	-	-	189,84	188,44	1,40
D3	2,5	200	80,0	-	-	-
	-	-	-	189,90	188,24	1,66
W10	-	-	-	189,84	188,44	1,40
D3	4,0	200	50,0	-	-	-
	-	-	-	189,90	188,24	1,66
W11	-	-	-	188,78	187,38	1,40
D4	3,0	200	50,0	-	-	-
	-	-	-	188,85	187,23	1,62
W12	-	-	-	188,78	187,38	1,40
D4	3,0	200	50,0	-	-	-
	-	-	-	188,85	187,23	1,62
W13	-	-	-	188,46	187,06	1,40
D5	3,0	200	50,0	-	-	-
	-	-	-	188,53	186,91	1,62
W14	-	-	-	188,46	187,06	1,40
D5	3,0	200	50,0	-	-	-
	-	-	-	188,53	186,91	1,62
W15	-	-	-	188,27	186,87	1,40
D6	3,5	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	188,34	186,66	1,68
D29	-	-	-	188,08	185,35	1,48
D6	11,0	250	50,0	-	-	-
	-	-	-	188,34	184,80/184,45	3,54

c.d. na str. 3

Tabela Nr 2A- str. 3

1	2	3	4	5	6	7
W16	-	-	-	188,02	186,62	1,40
D29	3,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	188,08	186,44	1,64
W17	-	-	-	188,02	186,62	1,40
D29	3,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	188,08	186,44	1,64
W18	-	-	-	188,06	186,66	1,40
D7	3,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	188,13	186,48	1,65
W19	-	-	-	188,06	186,66	1,40
D7	3,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	188,13	186,48	1,65
W20	-	-	-	187,85	186,45	1,40
D8	3,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	187,92	186,27	1,65
W21	-	-	-	187,85	186,45	1,40
D8	3,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	187,92	186,27	1,65
W22	-	-	-	187,57	186,17	1,40
D9	3,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	187,64	185,99	1,65
W23	-	-	-	187,57	186,17	1,40
D9	3,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	187,64	185,93	1,65
W24	-	-	-	187,41	186,01	1,40
D9a	2,5	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	187,48	185,86	1,62

c.d. na str. 4

Tabela Nr 2A- str. 4

1	2	3	4	5	6	7
W25	-	-	-	187,41	186,01	1,40
D9a	3,5	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	187,48	185,80	1,68
W26	-	-	-	187,17	185,77	1,40
D10	3,5	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	187,23	185,56	1,67
W27	-	-	-	185,82	184,42	1,40
D11	3,5	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	185,89	184,21	1,68
W28	-	-	-	184,50	183,10	1,40
D12	2,5	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	184,56	182,95	1,61
W29	-	-	-	184,50	183,10	1,40
D12	3,5	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	184,56	182,89	1,67
W30	-	-	-	183,49	182,09	1,40
D13	4,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	183,57	181,85	1,72
W31	-	-	-	183,47	182,07	1,40
D13	5,0	200	60,0	-	-	-
	-	-	-	183,57	181,77	1,80
D26a	-	-	-	182,58	180,27	2,31
	24,0	400	5,0	-	-	-
D26	-	-	-	182,55	180,15	2,40
	14,0	400	5,0	-	-	-
D27	-	-	-	182,47	180,08	2,39
	19,5	400	5,1	-	-	-
D14	-	-	-	182,82	179,98/179,58	2,84
W6r	-	-	-	182,53	181,13	1,40
D26a	4,5	200	11,1	-	-	-
	-	-	-	182,58	181,08	1,50

c.d. na str. 5

Tabela Nr 2A- str. 5

1	2	3	4	5	6	7
W7r	-	-	-	182,53	181,13	1,40
D26a	2,5	200	20,0	-	-	-
	-	-	-	182,58	181,08	1,50
W4r	-	-	-	182,46	181,06	1,40
D26	7,0	200	20,0	-	-	-
	-	-	-	182,55	180,92	1,63
W5r	-	-	-	182,48	181,08	1,40
D26	3,5	200	45,7	-	-	-
	-	-	-	182,55	180,92	1,63
W3r	-	-	-	182,40	181,00	1,40
D27	9,0	200	10,0	-	-	-
	-	-	-	182,47	180,91	1,56
W8r	-	-	-	182,40	181,00	1,40
D27	7,5	200	12,0	-	-	-
	-	-	-	182,47	180,91	1,56
D28	-	-	-	182,05	180,16	1,40
D15	18,0	300	5,0	-	-	-
	-	-	-	182,53	180,07/179,57	2,46
W1r	-	-	-	181,97	180,57	1,40
D28	9,5	200	10,5	-	-	-
	-	-	-	182,05	180,47	1,58
W2r	-	-	-	181,95	180,55	1,40
D28	3,0	200	26,7	-	-	-
	-	-	-	182,05	180,47	1,58
W32	-	-	-	182,30	180,90	1,40
D16	3,5	200	5,7	-	-	-
	-	-	-	182,38	180,88	1,50
W33	-	-	-	182,35	180,95	1,40
D16	7,0	200	10,0	-	-	-
	-	-	-	182,38	180,88	1,50

c.d. na str. 6

Tabela Nr 2A- str. 6

1	2	3	4	5	6	7
W34	-	-	-	182,21	180,81	1,40
D17	3,5	200	20,0	-	-	-
	-	-	-	182,28	180,74	1,54
W35	-	-	-	182,21	180,81	1,40
D17	3,5	200	20,0	-	-	-
	-	-	-	182,28	180,74	1,54
W36	-	-	-	182,11	180,60	1,51
D18	3,5	200	146,0	-	-	-
	-	-	-	182,21	180,09	2,12
W37	-	-	-	182,11	180,60	1,51
D18	3,5	200	146,0	-	-	-
	-	-	-	182,21	180,09	2,12
W38	-	-	-	182,03	180,52	1,51
D19	3,5	200	134,3	-	-	-
	-	-	-	182,14	180,05	2,09
W39	-	-	-	182,03	180,52	1,51
D19	3,5	200	134,3	-	-	-
	-	-	-	182,14	180,05	2,09
W40	-	-	-	181,97	180,46	1,51
D20	3,5	200	125,7	-	-	-
	-	-	-	182,07	180,02	2,05
W41	-	-	-	181,97	180,46	1,51
D20	3,5	200	125,7	-	-	-
	-	-	-	182,07	180,02	2,05
W42	-	-	-	181,97	180,46	1,51
D21	3,5	200	122,8	-	-	-
	-	-	-	182,04	180,00	2,04
W43	-	-	-	181,94	180,43	1,51
D21	3,5	200	122,8	-	-	-
	-	-	-	182,04	180,00	2,04

c.d. na str. 7

Tabela Nr 2A- str. 7

1	2	3	4	5	6	7
W44	-	-	-	181,89	180,38	1,51
D32	3,0	200	133,0	-	-	-
	-	-	-	181,99	179,98	2,01
W45	-	-	-	181,89	180,38	1,51
D22	4,0	200	100,0	-	-	-
	-	-	-	181,99	179,98	2,01
W44a	-	-	-	181,86	180,35	1,51
D22a	3,0	200	130,0	-	-	-
	-	-	-	181,96	179,96	2,00
W45a	-	-	-	181,86	180,35	1,51
D22a	4,0	200	97,5	-	-	-
	-	-	-	182,96	179,96	2,00
W46	-	-	-	181,82	180,31	1,51
D23	3,0	200	123,3	-	-	-
	-	-	-	181,93	179,94	1,99
W47	-	-	-	181,89	180,38	1,51
D23	4,0	200	110,0	-	-	-
	-	-	-	181,93	181,93	1,99
W48	-	-	-	181,73	180,22	1,51
D24	4,0	200	77,5	-	-	-
	-	-	-	181,87	179,91	1,96
W49	-	-	-	181,67	180,16	1,51
D24a	3,5	200	71,4	-	-	-
	-	-	-	181,83	179,91	1,92
W41a	-	-	-	181,62	180,37	1,25
D20	10,0	200	5,0	-	-	-
	-	-	-	182,07	180,32	1,75

KONIEC TAB. Nr 2A.