

Krasnystaw, dnia 05.09.2019 r.

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **02.09.2019r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111L Suszeń – Majdan Borowski - Wirkowice od km 0+000 do km 1+272,50*, o następującej treści:

„Dot. Postępowanie przetargowe: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111L Suszeń – Majdan borowski – Wirkowice od km 0+000 do km 1+272,50 – numer ogłoszenia 590993-N-2019 z dnia 29.08.2019 r.

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w oparciu o Art.38.1 ustawy Pzp. (...) zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie zmiany, jak niżej:

1. Z opisu technicznego i przekroju normalnego wynika, że zaprojektowano odmulenie rowów odwadniających. Zamieszczony przedmiar rowów nie odnosi się do tych robót. Prosimy o podanie na jakiej długości odmulenie rowów będzie wymagane i uzupełnienie przedmiarów o te roboty.
2. Opis techniczny stanowi, że obowiązkiem wykonawcy będzie usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej. Z udostępnionej dokumentacji nie wynika w jakim zakresie roboty te powinny być uwzględnione. Prosimy więc o wprowadzenie tych robót do przedmiaru i zamieszczenie mapy uzbrojenia podziemnego.
3. Opis techniczny wykazuje, że w ramach robót przygotowawczych należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń. Z zamieszczonej dokumentacji nie wynika jakiego rodzaju będą te ogrodzenia, ani też na jakiej długości będą kolidowały z prowadzonymi robotami. Prosimy więc o podanie długości, rodzaju i uzupełnienie przedmiaru.
4. Z opisu technicznego wynika, że zakres robót obejmował będzie wykonanie nawierzchni chodników. W zamieszczonej dokumentacji brak jest odniesienia do chodników. Czy wykonanie chodników będzie wymagane?
5. Przekroje normalne wskazują, że na poszerzeniu zaprojektowana została warstwa technologiczna z kruszywa 0/31,5. Nie podana została grubość tej warstwy. Prosimy o uzupełnienie.
6. Opis techniczny zawiera zapis: „zaprojektowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”. O jakie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego chodzi?”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), **Zamawiający wyjaśnia:**

Ad.1. Wykonawca założy odmulenie rowu przy drodze powiatowej 3110L Chorupnik - Mościska na długości 12m - wlot i wylot do projektowanego przepustu km 0+007.

Ad.2. W opisie technicznym umieszczono informacje o kolejności realizacji robót podając chronologicznie podstawowe działy. Dokumentacja projektowa nie przewiduje przebudowy sieci. Projekt zagospodarowania terenu sporządzony został na aktualnej mapie zawierającej przebieg uzbrojenia podziemnego.

Ad.3. W opisie technicznym umieszczono informacje o kolejności realizacji robót podając chronologicznie podstawowe działy. Dokumentacja projektowa nie przewiduje rozbiórki ogrodzeń.

Ad.4. W opisie technicznym umieszczono informacje o kolejności realizacji robót podając chronologicznie podstawowe działy. Dokumentacja projektowa nie przewiduje budowy chodników.

Ad.5. Na przekrojach normalnych pokazano warstwę technologiczną na projektowanych poszerzeniach nawierzchni, która stanowi warstwę profilującą i nie posiada stałej grubości. Warstwa ta została podana w m3 (metr sześcienny) w przedmiarze robót poz. nr 30.

Ad.6. W opisie technicznym umieszczono informacje o kolejności realizacji robót podając chronologicznie podstawowe działy. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pkt 3.9 SIWZ został określony sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym, tj. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do komunikacji elektronicznej <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>. Użytkownik niezalogowany również może zadać pytanie za pośrednictwem w/w platformy w zakładce „Pytania do postępowania” poprzez polecenie „Zadaj pytanie”.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus