

Krasnystaw, dnia 11.02.2020 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.4.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 4

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **10.02.2020r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: **Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km**, o następującej treści:

„1.Zgodnie z rysunkiem 5/D „Przekroje konstrukcyjne” konstrukcje nawierzchni ul. Granicznej mają grubość 51 cm (zakres od ul. Bojarczuka do ul. Podmiejskiej) oraz 47 cm (zakres od ul. Bojarczuka do ul. Tokarzewskiego). Konstrukcje nawierzchni ul. Tokarzewskiego oraz Sobieskiego mają grubość 47 cm. Przy założeniu głębokości przemarzania gruntu $h_z = 1,0$ m, grupy nośności podłoża G3 i kategorii obciążenia ruchem KR2 (patrz opis techniczny do projektu strona 9) zgodnie z tabelą 10.1 „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 2014 roku minimalna grubość konstrukcji nawierzchni wraz z warstwą ulepszanego podłoża powinna wynieść min. 55 cm ze względu na wymagania mrozoodporności. Podane na przekrojach konstrukcje nawierzchni ulic nie spełniają powyższego warunku. Prosimy o wyjaśnienie.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **Zamawiający wyjaśnia:**

Wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych i Dz. U. Nr 43 (Projekt był realizowany w 2014r i do projektowania korzystano z przepisów wówczas obowiązujących) dopuszcza się stosowanie układu warstw w podłożu spełniających jedynie wymagania nośności pod warunkiem, że najniżej położona warstwa podłoża będzie wykonana na całej szerokości z gruntu stabilizowanego cementem o gr co najmniej 15 cm.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus