

Krasnystaw, dnia 11.02.2020 r.

Zamawiający

POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.4.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 5

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **11.02.2020r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: **Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km**, o następującej treści:

„Dotyczy: „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km.”
Znak sprawy: SPZP.3610.4.2020.AW

Szanowni Państwo,
W związku z rozpatrywaną przez (..) decyzją o złożeniu oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km” – Znak sprawy: SPZP.3610.4.2020.AW, działając w trybie art. 38 Ustawy PZP, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z następującymi pytaniami i uwagami:

1/ Prosimy o sprecyzowanie rodzaju studni kanalizacyjnych z kręgów śr. 1200 i 1400, projekt mówi o studniach betonowych, a SST o żelbetowych..”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **Zamawiający wyjaśnia:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować studnie żelbetowe.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus