

Krasnystaw, dnia 06.08.2020 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.23.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **05.08.2020r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3105L Olchowiec – Czysta Dębina – Gorzków od km 5+220 do km 5+450 o dł. 0,230 km – ETAP I”, o następującej treści:

„W związku z rozpatrywaną przez (...) decyzją o złożeniu oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3105L Olchowiec – Czysta Dębina – Gorzków od km 5+220 do km 5+450 o dł. 0,230 km – ETAP I” zna sprawy: SPZP.3610.23.2020.AW, działając w trybie art. 38 Ustawy PZP, Wykonawca zwraca się do zamawiającego z następującymi pytaniami i uwagami:

- 1) Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej o uziarnieniu AC11S?
- 2) Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy ścieralnej między opisem technicznym, przedmiarem robót, SST – gr. 3 cm, a rys. nr 3 przekrój normalny – gr. 4 cm..”

SPZP.3610.23.2020.AW

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **Zamawiający wyjaśnia:**

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę uziarnienia mieszanki bitumicznej na typ AC11S.

Ad.2. Należy przyjąć grubość 3 cm warstwy ścieralnej.

Zamawiający:

Z-ca DYREKTORA

Kow
mgr inż. Krzysztof Komszczyński