

Krasnystaw, dnia 10.09.2020 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.25.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **09.09.2020r.** wpłynęło zapytanie dotyczące zadania pn.: „**Remont drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów - Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach od km 8+118 do km 8+522 i od km 9+030 do km 9+712 o łącznej dł. 1,086 km**”, o następującej treści:

„W związku z rozpatrywaną przez (...) decyzją o złożeniu oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „**Remont drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów - Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach od km 8+118 do km 8+522 i od km 9+030 do km 9+712 o łącznej dł. 1,086 km**”, znak sprawy: SPZP.3610.25.2020.AW - działając w trybie art. 38 Ustawy PZP, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej o uziarnieniu AC11S?

2. W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres do 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe będzie taki sam?

Trwałość oznakowania poziomego grubowarstwowego to 36 miesięcy określana w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres (36 miesięcy), spowoduje konieczność jego powtórzonego wielokrotnego odnawiania/wykonania – co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), **Zamawiający wyjaśnia:**

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę uziarnienia mieszanki bitumicznej na typ AC11S.

Ad.2. Zamawiający informuje, że w zakresie oznakowania poziomego okres gwarancji i rękojmi obowiązuje zgodnie z przyjętą trwałością określoną w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. - oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej (masa chemoutwardzalna o gr. 3 mm, o strukturze nieregularnej) – 3 lata

Zamawiający:

DYREKTOR


mgr inż. Marek Klus