

Krasnystaw, dnia 05.12.2020 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.38.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 2

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **02.01.2021r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: „**Przebudowa ulicy Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Piłsudskiego) do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o dł. 0,677 km**”, o następującej treści:

„(...) jako uczestnik w/w postępowania przetargowego zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ:

1. Zamawiający w przedmiarze robót w pozycji nr 6 wskazał do rozbiórki podbudowę ulicy Granicznej z kruszywa. Wykonawca przeprowadził własne badania, które wykazały, że podbudowa ulicy Granicznej jest wykonana z gruntu stabilizowanego cementem. Prosimy o odniesienie się do powyższego i ewentualnie uaktualnienie przedmiaru.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie rozwiązania zamiennego w miejsce projektowanego materaca na wzmocnienie gruntu przez stabilizację gruntu cementem?”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), **Zamawiający wyjaśnia:**

Ad.1. Zamawiający informuje, że w pozycja przedmiarowa nr 6 powinna zawierać rozbiórkę podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem o grubości warstwy do 20cm.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót, stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót. Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, służący do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia (pkt 12 SIWZ).

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany dotyczącej materaca z kruszywa przewidzianego w dokumentacji projektowej.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus