

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.1.2021.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 23.02.2021r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3137L Krasny-staw (ul. Bielezsy) - Łany - Kolonia Chelmiec w m. Łany na odc. od km 1+508 do km 3+630**”, o następującej treści:

„Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Wykonawca (...), w związku z czynionymi przygotowaniami do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3137L Krasnystaw (ul. Bielezsy) - Łany - Kolonia Chelmiec w m. Łany na odc. od km 1+508 do km 3+630” – znak sprawy: SPZP.3610.1.2021.AW, niniejszym zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

- 1. Prosimy o potwierdzenie, że warstwa wiążąca gr. 8 cm ma być wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W zgodnie z zamieszczoną SST.*
- 2. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S?*
- 3. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem jest KR2.*
- 4. Prosimy o informację czyją własnością (Wykonawcy czy Zamawiającego) są materiały pochodzące z rozbiórki? Jeśli są własnością Zamawiającego prosimy o podanie miejsca wywozu materiałów.”*

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zamawiający potwierdza, że warstwa wiążąca gr. 8 cm ma być wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W zgodnie z zamieszczoną SST.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S.

Ad.3. Zamawiający potwierdza, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem jest KR2.

Ad.4. Zamawiający informuje, że wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót.

Zamawiający: