

Chełm, dn. 28.07.2020r.

L. dz./.../6197/RE3/RM/RS/2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie  
ul. Borowa 6  
22-300 Krasnystraw

**Dotyczy: przebudowa drogi powiatowej 3147L.**

W odpowiedzi na zlecenie nr 74/RM/2020 z dnia 28.07.2020r. uzgadniamy pozytywnie projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3147L (Wólka Orłowska – Kalinówka - Skierbieszów) na odcinku od km 4+100 do km 5+080 w zakresie bezkolizyjności z urządzeniami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Poniżej podajemy uwagi i zalecenia techniczno – organizacyjne niezbędne do uzyskania dokumentacji techniczno – prawnej oraz do realizacji prac budowlanych.

- ▲ Przewidzieć do dalszej eksploatacji wszystkie istniejące linie i przyłącza napowietrzne/kablowe przebiegające w zakresie opracowania.
- ▲ Remont nawierzchni oraz innych elementów układu drogowego w pobliżu czynnych linii napowietrznych może odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-E-5100-1.
- ▲ Remont nawierzchni oraz innych elementów układu drogowego w pobliżu czynnych linii kablowych może odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-E-5125.
- ▲ Przy projektowaniu rzędnej nawierzchni jezdni:
  - uwzględnić i utrzymać wysokość zawieszenia istniejących, czynnych przewodów niskiego napięcia oraz posadowienia stanowisk słupowych.
  - uwzględnić i utrzymać głębokość ułożenia istniejących czynnych kabli niskiego napięcia oraz posadowienia szaf i złączy pomiarowych.
  - na skrzyżowaniach z projektowanymi zjazdami kable nN chronić rurami osłonowymi dwudzielnymi o długości równej szerokości zjazdu + 1,0m.
- ▲ Rejon Energetyczny Chełm zastrzega sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad sieciami elektroenergetycznymi, w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych lub usuwania skutków awarii. Jednocześnie po rozebraniu nawierzchni i wykonaniu niezbędnych robót przywrócimy ją do stanu pierwotnego.
- ▲ Prace budowlane, w tym wymagające użycia sprzętu zmechanizowanego w pobliżu i w sąsiedztwie czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz wymogów instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
- ▲ O planowanym terminie prac powiadomić RE Chełm na min. 14 dni przed rozpoczęciem robót.

Jednocześnie informuję, że w obszarze przebudowy drogi powiatowej 3147L znajdują się urządzenia elektroenergetyczne WN nie będące w eksploatacji RE Chełm. Materiały dotyczące skrzyżowania z linią napowietrzną 110kV przesłano do odpowiedniej komórki prowadzącej eksploatację ww. urządzeń. Skrzyżowanie z linią WN stanowiło będzie zakres odrębnego uzgodnienia.

Z poważaniem

**Do wiadomości:**

1. Adresat,

2. a/a. *Zeceł*

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Chełm  
Z-ca Dyrektora  
*Jacek Koziej*