

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.33.2021.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 15.11.2021r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik - Żulin – Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dł. 0,286 km**”, o następującej treści:

- „1. Zgodnie z rysunkiem „Szczegóły przepustu” pod przepustem należy wykonać ławę z betonu C12/15 grubości 30cm, w przedmiarze (pozycja 39) uwzględniono jedynie wykonanie ławy z kruszywa.
2. Na rysunku „Przekroje normalne” w poszczególnych konstrukcjach założono wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W. W przedmiarze nie uwzględniono takiej warstwy. Prosimy o podanie ilości ww. robót.
3. Na rysunku „Przekroje normalne” w poszczególnych konstrukcjach założono wykonanie warstwy wiążącej z AC11W, natomiast w przedmiarze wskazano warstwę wiążącą z AC16W. prosimy o doprecyzowanie.”*

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający udostępnił nowy uzupełniony Przedmiar robót na stronie prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw> oraz na stronie BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl

Ad.1. W przedmiarze robót uwzględniono wykonanie ławy z betonu C12/15 gr. 30cm - poz.39

Ad.2. W przedmiarze robót uwzględniono wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W - poz. 52

Ad.3. Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC16W.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 16.10. SWZ zakres robót określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki do SWZ), stanowi podstawę do obliczenia ceny oferty. Załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, służący do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisem robót w załączonym przedmiarze, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa.

Zamawiający: