

(pieczęć)

PROTOKÓŁ NR GG.6630.99.2019 z narady koordynacyjnej

w sprawie uzgodnienia sytuowania dokumentacji projektowej:

proj.bud.i przebudowy sieci energetycznej i kan.deszczowej w ul. Sobieskiego na dz. nr
2186/3,2187/2,2191,2010,3014,3060/7,2186/2,3060/9 w m Krasnystaw Miasto, gm. Miasto Krasnystaw

Inwestor lub projektant: Powiat Krasnostawski, Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

Nr zlecenia: GG.6630. GG.6630.99.2019 r.....Data wpływu: 2019-06-26 r.

Nazwa jednostki projektowej lub autor opracowania : mgr inż.Łukasz Milewski

Starosta Krasnostawski

na naradzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie po rozpatrzeniu wniosku:

Powiat Krasnostawski, Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

w dniu **2019-06-27**

u z g o d n i ł lokalizację : proj.bud.i przebudowy sieci energetycznej i kan.deszczowej w ul. Sobieskiego na dz.
nr 2186/3,2187/2,2191,2010,3014,3060/7,2186/2,3060/9 w m Krasnystaw Miasto, gm. Miasto Krasnystaw
przy zachowaniu poniższych uwag i zaleceń:

1. Prace ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji i zarządzających sieciami uzbrojenia terenu krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgodnionego projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych należy powiadomić instytucje branżowe.
2. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z późniejszymi zmianami). O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić Starostę Krasnostawskiego.
3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branżowych o ich przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.
4. Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia Zarządcy drogi (dotyczy inwestycji realizowanych w pasach drogowych).

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej:

5. Wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin o warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego.
6. W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną kanalizacją deszczową należy w pierwszej kolejności przebudować sieć wodociągową wraz z przyłączami (na odcinku od skrzyżowania ul. Sienkiewicza do ul. Bojarczuka).
7. Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Decyzji Burmistrza Krasnostawu nr MOŚ.6853.35.2019.SL z dnia 24.06.2019 r. w sprawie umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Z up. STAROSTY
Tadeusz Świrszczak
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej