

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

**Gazownia w Chełmie**

ul. Piwna 5 22-100 Chełm  
tel. 81 72 32 380, faks 82 562 74 30  
rdg.chelm@psgaz.pl

DROGOWIEC Sp. z o.o.

ul. Zwierzyniecka 10/3  
15-333 Białystok

Wasz znak:

Chełm, 25.03.2019 r.


Nasz znak: PSGLU.0071.764.062.1.19

Dot.: uzgodnienie przebudowy ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2019 r. (data wpływu 20.03.2019) PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, Gazownia w Chełmie uzgadnia rozbudowę drogi w m. Krasnymstaw ul. Sobieskiego od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka (zgodnie z załączoną mapą) z następującymi uwagami:

1. W obrębie obejmującym projektowaną rozbudowę znajdują się sieci gazowe niskiego ciśnienia z rur stalowych wraz z przyłączami.
2. W miejscach lokalizacji istniejącej sieci gazowej pod projektowanym utwardzeniem wyrażamy zgodę na pozostawienie ich na dotychczasowej lokalizacji bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia. Odcinki nad gazociągiem powinny być wykonane z elementów rozbieralnych (np. kostki brukowej) na podbudowie piaskowo cementowej bez wylewania betonowej stopy fundamentowej.
3. Należy zachować istniejące przykrycie gazociągu z zachowaniem dotychczasowych rzędnych terenu. Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. W takim przypadku należy wystąpić o odrębne warunki przebudowy.
4. Zastrzegamy sobie prawo do rozebrania nawierzchni nad gazociągami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieuszczelnienia.
5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu i przyłączy zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Chełmie (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury). Bezpieczną odległością prowadzenia prac jest 0,5 m. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię w Chełmie.

Z poważaniem

  
KIEROWNIK  
Gazownia w Chełmie  
Krzysztof Głowacki