

ZAKRES C - D

SKALA 1:250

Kabel energetyczny nN do odkopania i przełożenia po nowej trasie L=12m
wykonać mufy kablowe w zielenicy oraz
w chodniku przy łamie oświetleniowej
nN oraz wstawkę kablową L=4m

Kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm²
do odkopania i przełożenia po nowej trasie
L=14m

Rura osłonowa
A 50 PS L=31m

Rura osłonowa
A 50 PS L=32m

Rura osłonowa
A 50 PS L=3m

Rura o:
A 50 P

Kabel oświetleniowy do odkopania
i przełożenia po nowej trasie L=19m