

ZAKRES E - F

SKALA 1:250

Kabel energetyczny SN 15kV
nie czynny

Kabel oświetleniowy do odkopania
i przełożenia po nowej trasie L=4m

Rura osłonowa
A 75PS L=4m

Mufa
kablowa

Słup
nr 14/1

Rura osłonowa
A 50 PS L=4m

Rura osłonowa
SRS 75 L=9m

Rura osłonowa
A 50 PS L=14m

Rura osłonowa
A 50 PS L=32m

Słup
nr 14

Kabel energetyczny nN YAKY 4x120mm²
relacja ST - K-staw Chmielana 6 słup nr 14
- do odkopania i przełożenia po nowej
trasie, wykonać mufę kablową w zieleńcu
oraz wykonać wstawkę kabla YAKY

2184/1

2078/2

2075