

Krasnystaw, dnia 28.06.2022 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.12.2022.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 24.06.2022 r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: „**Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 3147L**”, o następującej treści:

„Prosimy o podanie parametrów technicznych dla barier ochronnych stalowych SP-05/2 oraz SP-06/2 (poziom powstrzymywania, szerokość pracująca, poziom intensywności zderzenia).”

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający informuje, że należy zastosować bariery ochronne stalowe o parametrach N2 W4 A (SP-05/2) oraz H1 W5 A (SP-06/2).

Zamawiający: