

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.13.2022.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **13.07.2022 r.** wpłynęło zapytanie dotyczące zadania pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe od km 5+792 do km 8+232**, o następującej treści:

- „1) Jaką klasę obciążalności mają posiadać studnie kablowe SKR-2 i SKO-4?*
- 2) Z jakiego materiału mają być wykonane zwieńczenia studni SKR-2 i SKO-4: ze stali czy z żeliwa?*
- 3) Czy pokrywy studni mają być ryglowane?*
- 4) Czy studnie mają posiadać zamki Abloy?*
- 5) Czy studnie mają posiadać dodatkowe pokrywy antywłamaniowe?*
- 6) W opisie projektu wykonawczego są studnie kablowe SKR-2 - 11 szt., SKO-4 - 4 szt.. Na planie są studnie SKO-2 11 szt. i SKO-4 4 szt. Prawdziwa jest wersja ze studniami SKR-2 czy SKO-2?*
- 7) Proszę o wyjaśnienie czyją własnością będzie drewno po wycince drzew?”.*

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Klasa obciążalności studni kablowych (oraz ich ram i pokryw) zlokalizowanych w terenie zielonym powinna wynosić A15 (studnie od numeru 1 do nr 11), a w poboczu D-400 (studnie od nr 12 do 15).

Ad.2. STALOWE

Ad.3. NIE

Ad.4. NIE

Ad.5. TAK

Ad.6. Należy zastosować studnie SKO-2 - 11 szt.

Ad.7. Drewno pochodzące z wycinki drzew staje się własnością wykonawcy.

Zamawiający: