

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.1.2023.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 16.01.2023 r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: „**Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3113L, budowa chodnika w ciągu drogi 3105L**”, o następującej treści:

- „1. Proszę o potwierdzenie, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem w zakresie wymagań dotyczących mieszanek mineralno-bitumicznych (zarówno dla warstwy wiążącej – AC 16W jak i warstwy ścieralnej – AC 11S), z godnie z opisem technicznym jest kategoria KR3.
2. Proszę o informację czy w zakres inwestycji wchodzi budowa kanału technologicznego (zaprojektowany przy drodze nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra)? Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego zawiera wytyczne dot. w/w kanału (pkt. 8), natomiast w przedmiarach robót nie został on uwzględniony.”

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zamawiający potwierdza, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem w zakresie wymagań dotyczących mieszanek mineralno-bitumicznych (zarówno dla warstwy wiążącej – AC 16W jak i warstwy ścieralnej – AC 11S), zgodnie z opisem technicznym jest kategoria KR3.

Ad.2. W zakres inwestycji wchodzi budowa kanału technologicznego. Zamawiający udostępnił przedmiar robót dotyczący kanału technologicznego na stronie BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl oraz na platformie <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

Zamawiający: