

Krasnystaw, dnia 14.12.2023 r.

**Zamawiający**  
**POWIAT KRASNOSTAWSKI**

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie  
ul. Borowa 6  
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.23.2023.AW

**WYJAŚNIENIE nr 1**

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **13.12.2023 r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierzchowina od km 8+810 do km 11+000**”, o następującej treści:

*„1. Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunków szczegółowych ścianek czołowych oraz przepustu pod koroną drogi. Czy Zamawiający dopuszcza montaż ścianek czołowych prefabrykowanych?”*

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

**Ad.1.** Zamawiający dopuszcza montaż ścianek prefabrykowanych pod warunkiem zachowania parametrów projektowanych ścianek (w szczególności: klasa betonu, stopień zbrojenia, objętość betonu). W załączeniu rysunki szczegółowe ścianek czołowych.

Zamawiający: