



INDEKS OPRAW OŚWIETLNIOWYCH AW i EW

AW1	LVPO 3W SE AT 1H
AW2	ODB 3W SA AT 1H + HTR
EW1	IF2ACS 1W 3H SE AT

LUXIONA INDEKS OPRAW OŚWIETLNIOWYCH

- BERYL N NEW LED O-3 5Y 5400LM E 34 IP44 840
- EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 IP44 840 NT
- NEPTUN LED V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200



Fargo 5100/L284/204 COMPACT (mont. na elewacji h=5m -5,4m)

LEGENDA CAŁY Obiekt

- gniazdo wtyczkowe 1F 230V N+PE
- wypust instalacji 230V~
- wypust instalacji 400V~

UWAGI

- Przewody instalacji elektrycznych w poziomie układać w korytkach kablowych (główne ciągi instalacyjne) lub pod tynkiem
- Oprawy ośw. ewakuacyjnego zamocować tak aby były widoczne
- Oprawy oświetleniowe należy mocować do stropu właściwego np. za pomocą linek stalowych
- W oprawach EW stosować piktogramy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.Oprawy powinny posiadać certyfikat CNBOP
- Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody ogniowe uszczelnąć odpowiednią masą ogniową
- Dokumentacja wymaga kordynacji wykonawczej
- Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-S
- Samoczynne wyłączenie zasilania
- Rodzaj oraz rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i kierukowych należy skonsultować na etapie wykonywania projektu z rzeczoznawcą ds. p.poz
- Prowadzenie istlacji elektrycznych skoordynować z instalacjami wentylacji i klimatyzacji
- Przewiduje się zasilanie centrali wentylacyjnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



adres rejestrowy:
ul. Kraszewskiego 20/2
80-447 Gdańsk
adres korespondencyjny:
ul. Beniowskiego 54
80-355 Gdańsk
biuro@marchitekci.pl
tel. (+48) 501 098 632

INWESTOR:

WIESŁAW DZIDKOWSKI
83-030 Łęgowo, ul. Długa 30

NAZWA PROJEKTU:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
Branża ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI:

83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
dz. nr 464/12

NAWA RYSUNKU:

Plan instalacji elektrycznej RZUT PARTERU

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Seklecki NR UPR. POMI027/P00E11

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Mariusz Kacprzak NR UPR. POM0189/P00E11

PODPIS:

OPRACOWANIE:

PODPIS:

DATA:

X.2018

NR REVIZJI:

B-01

SKALA:

1:100

NR RYS.:

E-2.1