

Zakład Usług Komunalnych
w Tczewie

Wpłynęło dn. 2019-07-09
L.dz. 3578 podpis

GPEC TCZEW

[Handwritten signature]

Numer dokumentu: P/JG/009715/2019/002

Tczew, 05.07.2019



Zakład Usług Komunalnych
ul. Czatkowska 2E
83-110 Tczew

Dot: pisma MZD.MG.5125-152/19 l.dz. 3204/2019 opracowanie projektu „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny w ciągu drogi gminnej 198199G ul. Nowy Rynek w Tczewie

W nawiązaniu do pisma GPEC Tczew Sp. z o.o. uważa , za zasadne aby na etapie projektowania przewidzieć dodatkowy kanał technologiczny na ewentualność przyszłościowej rozbudowy sieci ciepłowniczej w kierunku osiedla Zatorze i Strefy Ekonomicznej. przy ul. Malinowskiej. Sieć ciepłownicza przebiegająca nad torami kolejowymi powinna być ułożona w kanale technologicznym w dwóch rurach osłonowych o średnicy 2xDN400 lub na specjalnych konstrukcjach wsporczych sięgających poza wiadukt w obu przypadkach odpornych na działania atmosferyczne oraz wodoszczelne. W rurach przepustowych planuje się do ułożenia sieć ciepłowniczą w preizolacji 2 x Dn150/250..

Nominalne parametry pracy na jakich pracuje sieć ciepłownicza z KT 1602 w warunkach obliczeniowych wynosi 115°C/70°C i ciśnieniu nominalnym 2,5 MPa

Z góry dziękujemy za zrozumienie.

Z poważaniem,

[Handwritten signature]
Jerzy Gryś
menedżer obsługi klienta i inwestycji

GPEC TCZEW SP. Z O.O.

ul. Rokicka 16
83-110 Tczew

tel.: 58 531 22 62
fax: 58 531 17 41
e-mail: tczew@gpec.pl
www.gpeczczew.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000053900

NIP: 593 010 04 48
Wysokość kapitału zakładowego:
17 836 500 zł