



Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Końskich

Końskie 19.12.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Końskich Sp. z o.o.

27.12.2018 = 10:

2018-12-27

WPLYNĘŁO

Ldz 2234 Podpis

PZ.5585.14.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą o PSP”),

umarzam w całości

postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu pismem z dnia 30.04.2018 r. znak PZ.5585.14.2018 w sprawie nakazania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie, usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie: doprowadzić do sprawności technicznej i funkcjonalnej pięć niesprawnych hydrantów na terenie gminy Końskie, stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 06.08.2018 r. do 30.10.2018 r. w oparciu o protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 30.10.2018 r. znak PZ.5585.14.2018.

Uzasadnienie

Pismem znak PZ.5585.14.2018 z dnia 13.11.2018 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie w sprawie, nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie: usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie: doprowadzić do sprawności technicznej i funkcjonalnej pięć niesprawnych hydrantów na terenie Miasta i Gminy Końskie, stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 06.08.2018 r. do 30.10.2018 r. w PWiK Sp. z o. o. w Końskich.

W dniu 29.11.2018 r. do Komendy Powiatowej PSP w Końskich wpłynęło pismo Prezesa PWiK Sp. z o. o. w Końskich, informujące o usunięciu wskazanych uchybień.

W dniu 13.12.2018 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone przez funkcjonariusza tut. Komendy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

w Końskich Spółka z o. o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie, potwierdziły usunięcie w/w uchybień.

Na podstawie art.105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W związku z usunięciem wszystkich wskazanych uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Końskich

ml. bryg. mgr inż. G. G.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E,
26-200 Końskie
2. a/a

RP

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Wymieniono 5 szt. hydrantów podziemnych zlokalizowanych: Końskie ul. ZWZ szt. 2, ul. Spacerowa szt. 1, ul. Kopernika-PCK szt. 1 oraz ul. Mickiewicza szt. 1.
2. Przedstawiono protokoły z badania ciśnienia i wydajności potwierdzające ich sprawność – kopie dołączono do protokołu.

Inne ustalenia:

1. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wnosił uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

STARSZY INSPEKTOR
DPR PCK ZŁOC

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)


.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)