



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KOŃSKICH
ul. Strażacka 14, 26-200 Końskie

Końskie, dnia 30.10.2018 r.

Znak sprawy: PZ.5585.14.2018

Egz. nr 1/2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 06.08.2018 r. do 31.10.2018 r. przez:

1) kpt. mgr inż. - Młodszy specjalista KP PSP w Końskich,
legitymacja służbowa nr 2012 z dnia 09 maja 2017 r.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5585.14.2018 z dnia 27.07.2018 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Końskich,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
26-200 Końskie**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E 26-200 Końskie NIP 658 1925115 Regon 260207739	Jerzy Rąbalski - Prezes Zarządu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela
- st. insp. BHP, ppoż, OC.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi,

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: n/d.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Sieć wodociągowa z hydrantami przeciwpożarowymi.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Osobą odpowiedzialną za warunki ochrony przeciwpożarowej jest Prezes Zarządu.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Sieć wodociągowa na terenie gminy Końskie zbudowana jest na trzech liniach zasilanych z trzech ujęć wody w miejscowościach Końskie, Wąsosz, Paruchy.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Na terenie gminy znajdują się hydranty nadziemne i podziemne.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej przeprowadzono w 2014 roku.

- ☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi


Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wypożyczenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Na terenie gminy Końskie, na sieci wodociągowej zamontowanych jest 805 sztuk hydrantów przeciwpożarowych.



9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono skuteczność działania hydrantów na terenie gminy Końskie i skontrolowano 650 szt. hydrantów ppoż. oraz wymagane oznakowanie. Przedstawiono do wglądu protokoły z przeglądów technicznych oraz badań ciśnienia i wydajności wodnej 650 hydrantów. Protokoły z wynikami pozytywnymi podpisane przez uprawnioną do przeprowadzenia badań osobę. Badania zostały wykonane w roku 2017 i 2018.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W obiekcie nie stwierdzono wykorzystywania substancji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, a także w systemach ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicach zawierających substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionych.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	W trakcie czynności stwierdzono brak oznakowania hydrantów, które usunięto w trakcie trwania kontroli - 200 szt.	☒ usunięto w trakcie kontroli
2.	Stwierdzono 10 szt. uszkodzonych hydrantów (6 podziemnych i 4 nadziemne), które wymieniono w trakcie trwania kontroli.	☒ usunięto w trakcie kontroli
3.	Stwierdzono 8 szt. uszkodzonych zasuw, 10 szt. obudów do zasuw oraz 4 szt. kolan stopowych, które wymieniono w trakcie trwania kontroli.	☒ usunięto w trakcie kontroli
4.	Stwierdzono 25 nasad przyłączeniowych oraz 100 uszczerek wymagających wymiany, które wymieniono w trakcie trwania kontroli.	☒ usunięto w trakcie kontroli
5.	Stwierdzono 5 szt. hydrantów podziemnych uszkodzonych wymagających wymiany: (Końskie ul. ZWZ szt. 2, ul. Spacerowa szt. 1, ul. Kopernika-PCK szt. 1 oraz ul. Mickiewicza szt. 1)	☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

for 2

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wnosił uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Rąbalski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kol. Róbert

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR
BHP, P. POZ. i OC

Jan W.

Jan W.