

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.Ia-4260/4/2020

Końskie 2020.08.05.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

mł. asystenta Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska, nr up. 123/2020
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r., poz. 59 z późn. zmianami), związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o.
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Końskie
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Końskie
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o.
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Końskie
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP 658-192-51-15 REGON 260207779 PKD 36.00. Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jerzy Rąbalski – prezes PWiK w Końskich Sp. z o. o.
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Andrzej Niewęgłowski – kierownik ujęć wody
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

- 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 2020.08.06., godz. 9⁰⁰
- 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli***
strona otrzymała zawiadomienie w dniu 28 lipca 2020 r.
- 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:**
zawiadomienie nr 85/SNHŚ/2020 z dnia 28.07.2020 r. doręczono
- 4. Data i godzina zakończenia kontroli:** 2020.08.06., godz. 12⁰⁰
- 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***
nie dotyczy
- 6. Zakres przedmiotowy kontroli:** kontrola planowa, ocena stanu sanitarnego obiektu oraz w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu w myśl realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych
- 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli***
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
- 8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych~~****
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
- 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu***
nie dotyczy
- 10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów**
nie dotyczy
- 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**
 - procedura postępowania w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia,
 - harmonogram poboru prób wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody,
 - dokumentacja zdrowotna pracowników.
- 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli***
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, nr up. 123/2020 pouczenia.
- 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr**
nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS / inne informacje istotne dla ustaleń kontroli KRS

Nie prowadzi się postępowania administracyjnego lub egzekucyjnego, nie udzielono zaleceń.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W obiekcie obowiązuje i przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu.

W widocznym miejscu umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu.

Rodzaj urządzenia : ujęcie wody do celów – zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

PPIS w Końskich dnia 2020.03.25. wydał okresową ocenę jakości wody znak: SE. Ia – 4261/53/2020 dla wodociągu Końskie, za II półrocze 2019 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia, przedmiotową ocenę wydano na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonego przez PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego, sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonej przez zarządcę, wg. ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia, przekazywanych do PPIS w Końskich;
- 2) nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294);
- 3) analizy podejmowanych działań naprawczych.

Data włączenia ujęcia do eksploatacji: 01.09.1974r.

Pozwolenie wodno-prawne (znak: RO.6223-19/2005) wydane przez Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Staszica 2, 26 – 200 Końskie - aktualne do 31 grudnia 2020r.

Pobór wody podziemnej wg pozwolenia wodno-prawnego:

$Q_{\max h} = 688,77 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{\text{sr d}} = 8600 \text{ m}^3/\text{d}$.

Ujmowana woda (woda surowa) nie podlega uzdatnianiu.

Ujęcie wody stanowią:

Ujęcie wody: Modliszewice 5 studni;

- studnia nr 2 o głębokości 70 m - wydajności 20,37 m³/h;

data włączenia studni do eksploatacji – 1967r.

- studnia nr 3 o głębokości 68 m - wydajności 65,4 m³/h;

data włączenia studni do eksploatacji – 1968r.

- studnia nr 4 o głębokości 70 m - wydajności 255,4 m³/h;

data włączenia studni do eksploatacji – 1967r.

- studnia nr 4a o głębokości 70 m - wydajności 212 m³/h;

data włączenia studni do eksploatacji – 1986r.

- studnia nr 6 o głębokości 70 m - wydajności 44,5 m³/h;

data włączenia studni do eksploatacji – 1968r.

Ujęcie wody: Pl. Kościuszki 1 studnia;
 - studnia nr 2a o głębokości 48,5 m - wydajności 90 m³/h;
 data włączenia studni do eksploatacji – 1968r.

Ujęcie wody: ul. Kazanowska 1 studnia;
 - studnia nr 1a o głębokości 65 m - wydajności 69,1 m³/h;
 data włączenia studni do eksploatacji – 1968r.

Ujęcie wody: dawny Zamtał 1 studnia;
 - studnia nr 2 o głębokości 85 m - wydajności 96,2 m³/h;
 data włączenia studni do eksploatacji – 1985r.

Obudowy studni stanowią szachty studzienne żelbetonowe, przykrycia ze stali kwasoodpornej z wywietrznikami z jednym (Zamtał, ul. Kazanowska) bądź dwoma (pozostałe studnie) włączami na każdej ze studni.

Wyloty rur wiertniczych znajdujących się w podłogach, zabezpieczone szczelnymi kołnierzami. Studnie otoczone wygradzonym terenem tworzącym strefę bezpośredniej ochrony sanitarnej. Strefy oznakowane tablicami informacyjnymi.

Woda z poszczególnych studni ujmowana jest pompami głębinowymi (rodzaj pompy w zależności od wydajności studni) i tłoczona odrębnymi przewodami do stacji wodociągowej poprzez komorę wodomierzową i studnię rozdzielczą do 2 zbiorników terenowych o konstrukcji żelbetonowej o pojemności 1000m³ każdy usytuowanych na terenie ujęcia w Modliszewicach.

Budki na zbiornikach oraz włazy zabezpieczające wejścia do zbiorników w dobrym stanie technicznym.

Ze zbiorników woda pobierana jest przez 2 zestawy hydroforowe (po 4 pompy w każdym zestawie), zlokalizowane na przepompowni I° które tłoczą ją do sieci wodociągowej oraz 2 zbiorników wieżowych o konstrukcji żelbetonowej o pojemności 1000m³ każdy zlokalizowanych przy ul. Gimnazjalnej. Pomiędzy zbiornikami a przepompownią umiejscowione są studnie zasuw, używane w razie potrzeby do całkowitego opróżniania zbiorników.

Częstotliwość dezynfekcji i czyszczenia zbiorników 1 raz w roku bądź częściej w miarę potrzeb. Uzdatniania wody za wyjątkiem dezynfekcji wg zaleceń nie prowadzi się, urządzenia uzdatniające: chlorator PROMINENT typu GALA GAMMA L zaopatrzony w instrukcję obsługi, dezynfekcja prowadzona jest za pomocą podchlorynu sodu.

Chlorator umieszczony jest w wydzielonym pomieszczeniu tzw. chlorowni.

Pomieszczenie ma zapewnioną wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną, posiada osobne wejście z zewnątrz, które jest zamykane i zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego.

Dokumentacja zdrowotna konserwatorów:

orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych)
 jest aktualna.

Dane dotyczące wodociągu:

Rzeczywista wydajność ujęcia (woda pobrana z ujęcia) – 4177 m³/dobę,

Sprzedaż wody – 3249 m³/dobę.

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy – 231,538 km,

w tym: miasto - 73,656 km; wieś - 157,882 km

Długość sieci wodociągowej z przyłączami 401,394 km:

w tym: miasto - 136,706 km; wieś - 264,688 km

Materiały użyte do budowy sieci – polietylen – w całości.

Ilość miejscowości zaopatrywanych w wodę – 49 (w tym 44 wsie, 2 kolonie, 1 gajówka, 2 leśniczówki).

Obsługiwane miejscowości: Barycz, Bedlno, Bedlenko, Brody, Czerwony Most, Dyszów, Gabrielnia, Gatniki, Górny Młyn, Grabków, Gracuch, Izabelów, Jeżów, Małachów, Koczwar, Końskie, Kopaniny, Kornica, Modliszewice, Nałęczów, Niebo, Nowe Brody, Nowe Sierosławice, Nowy Dziebaltów, Nowy Kazanów, Nowy Sokołów, Piła, Pomyków, Pomorzany, Proćwin, Przybyszowy, Radomek, Rogów, Sielpia Mała, Sielpia Wielka, Sierosławice, Stadnicka Wola, Stary Dziebaltów, Stary Kazanów, Stary Sokołów, Sworzyce (w tym Kolonia Sworzyce w 2010r.), Szabelnia, Trzemoszna, Wincentów, Głupiów (kolonia), Gracuch (gajówka), Gracuch (leśniczówka), Izabelów – Gajówka (leśniczówka), Poraj (kolonia)

Ilość ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 32260

w tym: miasto - 18816; wieś - 13444

Zarządca wodociągu posiada opracowaną procedurę postępowania w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia.

Zgodnie z odpowiedzialnością zarządcy obiektu za zagwarantowanie konsumentom zdrowej i bezpiecznej wody, która obejmuje m. in. prowadzenie kontroli wewnętrznej jakości wody w urządzeniach wodociągowych, co wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem, zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do w/w rozp. Ministra Zdrowia zarządca uzgodnił z PPIS w Końskich harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w 2020 r.

Kontrola wewnętrzna jakości wody z wodociągu Końskie od dnia 23.05.2019 r. do dnia 06.08.2020 r. prowadzona jest wg harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Końskich, badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj.:

zgodnie z częścią A - laboratorium PSSE w Skarżysku-Kamiennej,

zgodnie z częścią B - laboratorium WSSE w Kielcach.

W wyniku kontroli stwierdzono, że stan sanitarno – techniczny wodociągu tj. ujęcia wody, budynku SW, zbiorników nie budzi zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Wobec braku uchybień dalsze postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

**1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano / ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli /
dziennika budowy****

2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~ / nie naniesiono**

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.

.....

nie nałożono/~~nałożono~~ grzywnę w drodze mandatu karnego na**

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... *Słownie*.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

**5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....
z dnia..... wydane przez**

.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

**6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała / nie skorzystała****

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu


.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się / ~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu


.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MIŁOŚĆ W AUSTRII

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu **06 sierpnia 2020 r.**


.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano / nie wykorzystano formularze kontroli**

.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić