

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.Ia-4260/2/2020

Wąsosz 2020.08.05.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

mł. asystenta Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska, nr up. 121/2020  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

**Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r., poz. 59 z późn. zmianami), związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami).

### 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o.  
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Końskie  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Wąsosz  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o.  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)  
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Końskie  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP 658-192-51-15      REGON 260207779      PKD 36.00.Z

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jerzy Rąbalski – prezes PWiK w Końskich Sp. z o. o.  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Pan Andrzej Niewęglowski – kierownik ujęć wody  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 2020.08.05., godz. 8<sup>30</sup>
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\***  
strona otrzymała zawiadomienie w dniu 28 lipca 2020 r.
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:**  
zawiadomienie nr 83/SNHŚ/2020 z dnia 28.07.2020 r.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 2020.08.05., godz. 10<sup>30</sup>
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\***  
nie dotyczy
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** kontrola planowa, ocena stanu sanitarnego obiektu oraz w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu w myśl realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych
7. **Wypożyczenie użyte podczas kontroli\***  
nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\***  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\***  
nie dotyczy
10. **Korzystano\* z wyników badań i pomiarów**  
nie dotyczy
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**
  - procedura postępowania w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia;
  - harmonogram poboru prób wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody;
  - dokumentacja zdrowotna pracowników.
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\***  
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, nr up. 121/2020 pouczenia.
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr**  
nie dotyczy

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny / nr wpisu do KRS / inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Nie prowadzi się postępowania administracyjnego lub egzekucyjnego, nie udzielono zaleceń.

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W obiekcie obowiązuje i przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu.

W widocznym miejscu umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu.

Rodzaj urządzenia : ujęcie wody do celów – zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

PPIS w Końskich dnia 2020.03.25. wydał okresową ocenę jakości wody znak: SE. Ia – 4261/59/2020 dla wodociągu Wąsosz, za 2019 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia, przedmiotową ocenę wydano na podstawie:

1) sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonego przez PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego, sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonej przez zarządcę, wg. ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia, przekazywanych do PPIS w Końskich;

2) nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294);

3) analizy podejmowanych działań naprawczych.

Pozwolenie wodno-prawne (znak: RO.6341.72.2012 L.Z) wydane przez Starostę Koneckiego ul. Staszica 2, 26 – 200 Końskie - aktualne do 31 grudnia 2022 r.

Pobór wody podziemnej wg pozwolenia wodno-prawnego:

$Q_{\max h} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\text{śr d}} = 1200 \text{ m}^3/\text{d}$ ;  $Q_{\max r} = 150000 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

Ujmowana woda (woda surowa) z uwagi na skład fizyko-chemiczny podlega uzdatnianiu tj.: korekcie pH.

Wodociąg oparty jest o 1 studnię głębinową (pokład wodonośny: jura dolna) studnia nr 1 (głębokość 70 m, wydajność  $50 \text{ m}^3/\text{h}$ ). Szacht studzienny suchy, szczelny, zamykany.

Wylot rury wiertniczej zabezpieczony szczelnym kołnierzem.

Teren ujęcia wody tworzący strefę bezpośredniej ochrony sanitarnej ogrodzony i zamykany.

Strefy oznakowane tablicami informacyjnymi.

Opis procesu uzdatniania: woda ze studni wierconej przesyłana jest do stacji SUW gdzie poddawana jest filtracji na 2 filtrach ciśnieniowych, wypełnionych złożem dolomitowym.

Na filtrach tych następuje podniesienie odczynu pH wody.

Filtry na SUW podlegają okresowemu płukaniu odwrotnym strumieniem wody.

Popłuczyny odprowadzane są kanałem grawitacyjnym i gromadzone w odstojniku.

Uzdatniona woda, rurociągiem doprowadzana jest do zbiornika terenowego. Ze zbiornika woda pobierana jest przez zestaw pompowy, który tłoczy ją do sieci wodociągowej.

Dezynfekcję wody prowadzi się wg zaleceń, urządzenia uzdatniające: chlorator typu Grundfos zaopatrzony w instrukcję obsługi, dezynfekcja prowadzona jest za pomocą podchlorynu sodu.

Chlorator umieszczony jest w wydzielonym pomieszczeniu tzw. chlorowni. Pomieszczenie ma zapewnioną wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną, posiada osobne wejście z zewnątrz które jest zamykane i zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego.

Urządzeniem do gromadzenia wody 1 zbiornik o konstrukcji żelbetonowej o pojemności 150m<sup>3</sup> na terenie ujęcia.

Częstotliwość dezynfekcji i czyszczenia zbiorników 1 raz w roku bądź częściej w miarę potrzeb. Dokumentacja zdrowotna konserwatorów:

(orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych)

jest aktualna.

Dane dotyczące wodociągu:

Data włączenia ujęcia do eksploatacji: 20.04.2005 r.

Rzeczywista wydajność ujęcia (woda pobrana z ujęcia) – 44 m<sup>3</sup>/dobę.

Sprzedaż wody – 28,47 m<sup>3</sup>/dobę.

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy – 11,000 km, z przyłączami 16,268 km.

Materiały użyte do budowy sieci : PCV w całości.

Ilość miejscowości zaopatrywanych w wodę – 2 – Małachów, Wąsosz.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) – 481

Zarządca wodociągu posiada opracowaną procedurę postępowania w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia.

Zgodnie z odpowiedzialnością zarządcy obiektu za zagwarantowanie konsumentom zdrowej i bezpiecznej wody, która obejmuje m. in. prowadzenie kontroli wewnętrznej jakości wody w urządzeniach wodociągowych, co wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294) w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem, zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do w/w rozp. Ministra Zdrowia.

Zarządca uzgodnił z PPIS w Końskich harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w 2020 r.

Kontrola wewnętrzna jakości wody z wodociągu Wąsosz od dnia 23.05.2019 r. do dnia 05.08.2020 r. prowadzona jest wg harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Końskich, badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj.:

zgodnie z częścią A - laboratorium PSSE w Skarżysku-Kamiennym,

zgodnie z częścią B - laboratorium WSSE w Kielcach.

W wyniku kontroli stwierdzono, że stan sanitarno – techniczny wodociągu tj. ujęcia wody, budynku SUW, zbiorników nie budzi zastrzeżeń.

**3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\***  
nie dotyczy

**4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\***

Wobec braku uchybień dalsze postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano / ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli / ~~dziennika budowy~~\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~ / nie naniesiono\*\*

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.

.....

nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....  
z dnia.....wydane przez

.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała / nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....

.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się / ~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Końskich Sp. z o.o.  
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E  
26-200 Końskie  
tel. 41/ 372 28 18 fax 41/ 372 28 18  
NIP 6581925115 REGON 260207739  
.....  
(czytelny podpis osób obecnych/podczas kontroli)

AL ODSZY A SVSTENT

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (zycn))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu **05 sierpnia 2020 r.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Końskich Sp. z o.o.  
Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E  
26-200 Końskie  
tel. 41/ 372 28 18 fax 41/ 372 28 18  
NIP 6581925115 REGON 260207739  
.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/ nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

.....  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić