



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.**  
ul. Dąbrowskiego 2 ; 59 - 100 Polkowice ; tel.: + 48 76 846 29 11 ; fax : + 48 76 846 29 60  
Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice ; nr rachunku : 9410902109 0000 0005 5000 0085  
NIP : 692 - 000 - 12 - 19

**Laboratorium Zakładowe**

ul. Strefowa 11 ; 59 - 101 Polkowice

tel.: + 48 76 845 17 13 wew. 2

Laboratorium badawcze

akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,  
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA, nr AB 694.

**Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 694**



AB 694

Polkowice, dnia 2 sierpnia 2019 roku.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1124 /Z/B/2019**

**Klient / nazwa i adres / :** Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o., Lasowice 48, 59 - 330 Ścinawa.

**Przedmiot badania :** woda.

**Pochodzenie/opis próbki :** woda z niecki basenowej, niecka mała, basen kąpielowy "Wodnik" w Ścinawie.

**Podstawa badań :** Umowa nr 2/2019 z dnia 07.01.2019r. (zlecenie wewnętrzne LZ nr 6/Z/B/2019 z dnia 07.01.2019r.)

**Data pobrania próbki :** 29.07.2019r.

**Sposób pobrania próbki :** wg normy PN -EN ISO 19458 : 2007.

**Stan próbki :** próbka odpowiednia do badań.

**Próbkobiorca :** Anna Karłak - Prałat - próbkobiorca LZ.

**Protokół pobrania próbki :** 229 /Z/B/2019.

**Data przyjęcia próbki do LZ :** 29.07.2019r.

**Numer kodowy próbki :** 592 ZB.

Wyniki badań zestawiono w tabeli nr 1.

Skróty :

1. LZ - Laboratorium Zakładowe.

Rozdzielnik SPRAWOZDANIA Z BADAŃ :

1. Klient - 1 egz.

2. LZ - 1 egz.

*Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.*

*Niniejsze Sprawozdanie z badań nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane fragmentarycznie, lecz tylko w całości.*

*Klient ma prawo do reklamacji pisemnej oraz złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od otrzymania Sprawozdania.*

**Tabela nr 1. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DO SPRAWOZDANIA NR 1124 /Z/B/2019**

| Wskaźnik badany              | Norma lub procedura badawcza                  | Czas i temperatura inkubacji | Jednostka miary | Wynik | Data wykonania badania | Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody * |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Escherichia coli ( Q )       | PN - EN ISO 9308 - 1 : 2014 - 12/A1:2017 - 04 | 23 h 00 min<br>36°C ± 2°C    | jtk/100 ml      | 0     | 29.- 30.07.<br>2019r.  | 0 jtk/100 ml                                             |
| Pseudomonas aeruginosa ( Q ) | PN-EN ISO 16266 : 2009                        | 47 h 00 min<br>36°C ± 2°C    | jtk/100 ml      | 0     | 29.- 31.07.<br>2019r.  | 0 jtk/100 ml                                             |

**Adnotacje :**

Q - wyniki oznaczone tym znakiem są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) i są zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 694.

\* - wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

jtk - jednostki tworzące kolonie.

**Uwagi :**

Badana woda w zakresie wyżej wymienionych analiz spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Uwaga zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie opracowała i autoryzowała :

Asystent Laboranta

*Katarzyna Popiwczak*

mgr inż. Katarzyna Popiwczak

02 SIE. 2019

.....  
Data i podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.**

ul. Dąbrowskiego 2 ; 59 - 100 Polkowice ; tel.: + 48 76 846 29 11 ; fax : + 48 76 846 29 60  
Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice ; nr rachunku : 9410902109 0000 0005 5000 0085  
NIP : 692 - 000 - 12 - 19

**Laboratorium Zakładowe**

ul. Strefowa 11 ; 59 - 101 Polkowice

tel.: + 48 76 845 17 13 wew. 2

Laboratorium badawcze

akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,  
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA, nr AB 694.

**Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 694**



AB 694

Polkowice, dnia 2 sierpnia 2019 roku.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1125 /Z/B/2019**

**Klient / nazwa i adres / :** Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o., Lasowice 48, 59 - 330 Ścinawa.

**Przedmiot badania :** woda.

**Pochodzenie/opis próbki :** woda z niecki basenowej, niecka średnia, basen kąpielowy "Wodnik" w Ścinawie.

**Podstawa badań :** Umowa nr 2/2019 z dnia 07.01.2019r. (zlecenie wewnętrzne LZ nr 6/Z/B/2019 z dnia 07.01.2019r.)

**Data pobrania próbki :** 29.07.2019r.

**Sposób pobrania próbki :** wg normy PN -EN ISO 19458 : 2007.

**Stan próbki :** próbka odpowiednia do badań.

**Próbkobiorca :** Anna Karłak - Prałat - próbkobiorca LZ.

**Protokół pobrania próbki :** 229 /Z/B/2019.

**Data przyjęcia próbki do LZ :** 29.07.2019r.

**Numer kodowy próbki :** 593 ZB.

Wyniki badań zestawiono w tabeli nr 1.

Skróty :

1. LZ - Laboratorium Zakładowe.

Rozdzielnik SPRAWOZDANIA Z BADAŃ :

1 Klient - 1 egz.

2. LZ - 1 egz.

*Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.*

*Niniejsze Sprawozdanie z badań nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane fragmentarycznie, lecz tylko w całości.*

*Klient ma prawo do reklamacji pisemnej oraz złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od otrzymania Sprawozdania.*

Tabela nr 1. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DO SPRAWOZDANIA NR 1125 /Z/B/2019

| Wskaźnik badany              | Norma lub procedura badawcza                  | Czas i temperatura inkubacji | Jednostka miary | Wynik | Data wykonania badania | Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody * |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Escherichia coli ( Q )       | PN - EN ISO 9308 - 1 : 2014 - 12/A1:2017 - 04 | 23 h 00 min<br>36°C ± 2°C    | jtk/100 ml      | 0     | 29.- 30.07.<br>2019r.  | 0 jtk/100 ml                                             |
| Pseudomonas aeruginosa ( Q ) | PN-EN ISO 16266 : 2009                        | 47 h 00 min<br>36°C ± 2°C    | jtk/100 ml      | 0     | 29.- 31.07.<br>2019r.  | 0 jtk/100 ml                                             |

## Adnotacje :

Q - wyniki oznaczone tym znakiem są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) i są zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 694.

\* - wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

jtk - jednostki tworzące kolonie.

## Uwagi :

Badana woda w zakresie wyżej wymienionych analiz spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Uwaga zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie opracowała i autoryzowała :

Asystent Laboranta

*Katarzyna Popiwczak*

mgr inż. Katarzyna Popiwczak

02 SIE. 2019

.....  
Data i podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.**

ul. Dąbrowskiego 2 ; 59 - 100 Polkowice ; tel.: + 48 76 846 29 11 ; fax : + 48 76 846 29 60  
Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice ; nr rachunku : 9410902109 0000 0005 5000 0085  
NIP : 692 - 000 - 12 - 19

**Laboratorium Zakładowe**

ul. Strefowa 11 ; 59 - 101 Polkowice

tel.: + 48 76 845 17 13 wew. 2

Laboratorium badawcze

akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,  
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA, nr AB 694.

**Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 694**



AB 694

Polkowice, dnia 2 sierpnia 2019 roku.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1126 /Z/B/2019**

**Klient / nazwa i adres / :** Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o., Lasowice 48, 59 - 330 Ścinawa.

**Przedmiot badania :** woda.

**Pochodzenie/opis próbki :** woda z niecki basenowej, niecka duża, basen kąpielowy "Wodnik" w Ścinawie.

**Podstawa badań :** Umowa nr 2/2019 z dnia 07.01.2019r. (zlecenie wewnętrzne LZ nr 6/Z/B/2019 z dnia 07.01.2019r.)

**Data pobrania próbki :** 29.07.2019r.

**Sposób pobrania próbki :** wg normy PN -EN ISO 19458 : 2007.

**Stan próbki :** próbka odpowiednia do badań.

**Próbkobiorca :** Anna Karlak - Prałat - próbkobiorca LZ.

**Protokół pobrania próbki :** 229 /Z/B/2019.

**Data przyjęcia próbki do LZ :** 29.07.2019r.

**Numer kodowy próbki :** 594 ZB.

Wyniki badań zestawiono w tabeli nr 1.

Skróty :

1. LZ - Laboratorium Zakładowe.

Rozdzielnik SPRAWOZDANIA Z BADAŃ :

1. Klient - 1 egz.

2. LZ - 1 egz.

*Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.*

*Niniejsze Sprawozdanie z badań nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane fragmentarycznie, lecz tylko w całości.*

*Klient ma prawo do reklamacji pisemnej oraz złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od otrzymania Sprawozdania.*

**Tabela nr 1. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DO SPRAWOZDANIA NR 1126 /Z/B/2019**

| Wskaźnik badany              | Norma lub procedura badawcza                  | Czas i temperatura inkubacji | Jednostka miary | Wynik | Data wykonania badania | Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody * |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Escherichia coli ( Q )       | PN - EN ISO 9308 - 1 : 2014 - 12/A1:2017 - 04 | 23 h 00 min<br>36°C ± 2°C    | jtk/100 ml      | 0     | 29.- 30.07.<br>2019r.  | 0 jtk/100 ml                                             |
| Pseudomonas aeruginosa ( Q ) | PN-EN ISO 16266 : 2009                        | 47 h 00 min<br>36°C ± 2°C    | jtk/100 ml      | 0     | 29.- 31.07.<br>2019r.  | 0 jtk/100 ml                                             |

**Adnotacje :**

Q - wyniki oznaczone tym znakiem są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) i są zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 694.

\* - wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

jtk - jednostki tworzące kolonie.

**Uwagi :**

Badana woda w zakresie wyżej wymienionych analiz spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Uwaga zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objęta akredytacją.

Sprawozdanie opracowała i autoryzowała :

Asystent Laboranta

*Katarzyna Popińczak*  
mgr inż. Katarzyna Popińczak

02 SIE. 2019

.....  
Data i podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA