PGM POLKOWICE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59 - 100 Polkowice, tel.: + 48 76 846 29 11, fax: + 48 76 846 29 60
Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice nr rachunku: 94109021090000 0005 5000 0085
NIP: 692 - 000 - 12 - 19

Laboratorium Zakładowe
ul. Strefowa 11, 59 - 101 Polkowice
tel.: + 48 76 845 17 13, wew. 2
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach posiadanego zakresu EA MLA w odniesieniu do wymagań PN - EN ISO/IEC 17025 w zakresie badania i pobierania próbek wód oraz ścieków, Nr AB 694.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o.
Wpł. 12. 02. 2020
L.dz. 713 podpis

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 694

Polkowice, dnia 08 lutego 2020r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 114 /Z/F/2020

Klient / nazwa i adres /:	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Lasowice 48, 59 - 330 Ścinawa.
Przedmiot badania:	woda przeznaczona do spożycia..
Pochodzenie /opis próbki:	woda przeznaczona do spożycia, woda podawana, ujęcie wody, budynek SUW Dziesław.
Podstawa badań :	Umowa nr 5/2020 z dnia 17.01.2020r. (zlecenie wewnętrzne LZ nr 37/Z/F/2020 z dnia 06.02.2020r.).
Cel badania:	Ocena/kontrola jakości wody w celu zapewnienia zgodności z dokumentami/ przepisami weryfikatorów.
Data pobrania próbki :	07.02.2020r.
Próbkobiorca:	Łukasz Merta - próbkobiorca LZ.
Sposób pobrania próbki :	wg normy PN - ISO 5667 - 5 : 2003[1] (Q); PN - EN ISO 5667 - 3 : 2018-08.
Stan próbki:	próbka odpowiednia do badań.
Protokół pobrania próbki :	34 /Z/F/2020.
Data przyjęcia próbki do LZ :	07.02.2020r.
Data wykonania analiz :	07.02.2020r.
Numer kodowy próbki :	82 ZF.
Informacje dodatkowe:	W w trakcie badań nie wystąpiły żadne okoliczności, które miłaby wpływ na wynik badań i / lub pobranie próbki.

Wyniki badań zestwiono w tabeli nr 1.

Skróty :
1. LZ - Laboratorium Zakładowe.

Rozdzielnik SPRAWOZDANIA Z BADAŃ :
1. Klient - 1 egz.
2. LZ - 1 egz.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Niniejsze Sprawozdanie z badań nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane fragmentarycznie, lecz tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi pisemnej lub ustnej w ciągu 14 dni od otrzymania Sprawozdania.

Tabela nr 1. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DO SPRAWOZDANIA NR 114 /Z/F/2020

Badana cecha/metoda	Norma lub procedura badawcza	(wynik ± niepewność)*	jednostka miary	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika**
Mętność (Q) [2]	PN - EN ISO 7027 - 1 : 2016 - 09	< 0,30	NTU	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0.
Mangan (Q) [2]	PB_16_17 : 2009.03.02, Wyd.:01	< 50	µg/l Mn	50
Żelazo (Q) [2]		< 200	µg/l Fe	200

Adnotacje :
Badania zostały wykonane w siedzibie laboratorium, pobranie próbek do badań poza siedzibą laboratorium.
Q - badanie i / lub pobranie próbek do badań oznaczone tym znakiem jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i jest zamieszczone w Zakresie Akredytacji nr AB 694, jest objęte decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach nr 14/20 z dnia 21 stycznia 2020r., zatwierdzającą system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia w Laboratorium Zakładowym AB 694.

Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody niepewności nie podaję się. Wyniki powyżej zakresu metody (>) są nieakredytowane. Jeżeli próbka nie została pobrana przez Laboratorium Zakładowe, niepewność nie uwzględnia pobierania próbki.

* - niepweność rozszerzoną pomiaru U wyznaczono dla poziomu ufności p = 95 % i współczynnika rozszerzenia k = 2.
** - wymagania fizykochemiczne i / lub organoleptyczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
[1] - badanie/pobranie wykonane metodyką opartą na normie wycofanej, posiadające zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
[2] - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach nr 14/20 z dnia 21 stycznia 2020r., zatwierdzająca system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia w Laboratorium Zakładowym AB 694.

Informacje szczegółowe:

Wskaźnik	Metoda badań / pobrania próbek	Dodatkowe uwagi
-	-	-

Ocena zgodności z wymaganiami:

Badana woda pod względem wyżej wykonanych analiz **spełnia** wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwagi:
Zasada podjętej decyzji oparta jest na prostej akceptacji. Wynik zgodny - wynik znajduje się poniżej dopuszczalnej wartości, wg bwytycznych przepisów prawnych przywołanych powyżej.
Ocena zgodności zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu została wydana na podstawie badań i sposobu pobrania próbek do badań objętych akredytacją.
Decyzja zgodności badania z wymaganiem wydana przez LZ, może być odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizację nadzorującą lub inną jednostkę dokonującą oceny zgodności.

Sprawozdanie opracowała i autoryzowała :
Laborant
08 LUT. 2020 Anna Karlak-Prałat
.....
mgr inż. Anna Karlak-Prałat
Data i podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA