

Komunikat
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sp. z o.o.
w sprawie usunięcia uchybień higienicznych i zdrowotnych
na Stacji Uzdatniania Wody w Przychowej
oraz włączenia stacji do eksploatacji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sp. z o.o. informuje, że w sprawie usunięcia uchybień higienicznych i zdrowotnych na Stacji Uzdatniania Wody w Przychowej zostały podjęte działania naprawcze polegające na wyłączeniu SUW z eksploatacji i wymianie złoża filtracyjnego. Sprawdzono również sprawność pracy dmuchawy oraz drożność dysz napowietrzających złoża filtracyjne.

Po ułożeniu warstw filtracyjnych nastąpiło wypłukanie wstępne filtra i została przeprowadzona dezynfekcja filtra przy pomocy podchlorynu sodu. Następnie zlecono wykonanie badań wody w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych. W pobranych próbach wody przeprowadzone badania wykazały prawidłową wartość wskaźnika parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z czym dnia 16.02.2019 została uruchomiona Stacja Uzdatniania Wody w Przychowej zasilając miejscowość Lasowice, Przychowa i Buszkowice. Równocześnie z pracami przy uruchomieniu stacji zostanie wykonane płukanie sieci wodociągowej.


PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Węgrzyn