



Lubin, dnia 29 sierpnia 2024 roku

**KOMUNIKAT NR 52/2024 DLA KONSUMENTÓW
W SPRAWIE OCENY PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
W WODOCIĄGU SIECIOWYM ŚCINAWA**

Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości:
**Ścinawa, Krzyżowa, Wielowieś, Parszowice, Redlice, Dłużyce, Zaborów,
Jurcz, Grzybów, Sitno, Dziewin, województwo dolnośląskie!**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

zawiadamia konsumentów wody wodociągowej z ww. miejscowości,
iż na podstawie analiz sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 6 sierpnia 2024 r. oraz 20 sierpnia 2024 r.

stwierdza

**ZMIANĘ JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI POD WZGLĘDEM
FIZYKOCHEMICZNYM Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO ŚCINAWA**

Woda w badanym zakresie, pod względem fizykochemicznym w jednym punkcie zgodności w miejscowości Krzyżowa nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie:

- wartości parametrycznej manganu,
- w pozostałych punktach poboru próbek wody (4 punkty zlokalizowane w mieście i gminie Ścinawa) brak przekroczeń parametrów fizykochemicznych.


Sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody w wodociągu sieciowym Ścinawa w badanym zakresie spełniają wymogi ww. rozporządzenia.

Na podstawie opracowań WHO i NIZP PZH – PIB, woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych. Zwiększona ilość manganu nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może jednak powodować powstawanie niepożądanych osadów i wywierać negatywny wpływ na wskaźniki organoleptyczne wody, powodując wzrost jej barwy, mętności, smaku i zapachu oraz brudzenie urządzeń sanitarnych i prania.

Zarządca wodociągu Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. został zobligowany do podjęcia działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody w punkcie zgodności w miejscowości Krzyżowa.

Niniejszy komunikat zmienia komunikat PPIS w Lubinie nr 29/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku dla konsumentów w sprawie oceny jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Ścinawa.

Na podstawie § 26 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg bezzwłocznie wydaje komunikat o zmianie jakości wody.



z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lubinie
R. Przybyło
Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia