

ZP.ZZM.271.3.2020

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie modernizacji placu zabaw na os. Grunwaldzkim w Gnieźnie”

Odpowiadając na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia co następuje i zmienia treść siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie dokładnej specyfikacji dotyczącej słupów do opraw. Szczególnie proszę o podanie rodzaju i kolorów słupów oraz ich sposób posadowienia.

Odpowiedź nr 1:

Zmawiający w projekcie nie wskazał dokładnego typu słupa oświetleniowego. Istnieje możliwość zaproponowania typu słupa, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymagane parametry techniczne dla słupa to:

- Wysokość = 8,0 m,
- Kolorystyka = aluminium,
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem CE
- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Materiał, wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN

Typowy odpowiednik produktu to:

https://elmonter.pl/wp-content/uploads/2020/06/so_3mm_f160_01_offer.pdf

Pytanie nr 2:

Proszę o dokładną specyfikację wysięgników do opraw oświetleniowych,

Odpowiedź nr 2:

Zmawiający w projekcie nie wskazał dokładnego typu wysięgników do opraw oświetleniowych, Istnieje możliwość zaproponowania typu wysięgników, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymagane parametry techniczne dla wysięgnika to:

- Możliwość techniczna prawidłowego montażu dla Oprawy: LENA LIGHTING S. A. 558009 QUEST PLUS LED M ASW 9300lm IP66 840 SP10kV (58W) (9300 lm; 62.8 i wybranego słupa,
- Kolorystyka = aluminium,
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem CE
- Materiał, wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN

Typowy odpowiednik produktu to:

Typ - Elmonter B1 dopasowana do ilości opraw do zamontowania na odpowiednim słupie – (str22)

<https://elmonter.pl/wp-content/uploads/2020/08/Elmonter-KOD-2020-PLN.pdf>

Pytanie nr 3:

W kosztorysie oraz w opisie projektu budowlanego została wymieniona znacznie mniejsza ilość urządzeń istniejących placu zabaw do demontażu, montażu lub remontu niż w zestawieniu "Wykaz istniejących urządzeń na placu zabaw_nowe". Proszę o informację, które zestawienie traktować jako obowiązujące.

Odpowiedź nr 3:

Jako obowiązkowe Zamawiający traktuje wszystkie dokumenty przetargowe. Posiadają one spójne / uzupełniające się elementy specyfikujące zakres prac do wykonania w ramach zamówienia.

Dokumenty: „Ofertowy WEG-00-013” i „Przedmiar WEG-00-013” zawierają obowiązujące zestawienie pozycji kosztorysowych, które kalkuluje Wykonawca.

Każde urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia opisane jest osobno w dokumentach „Ofertowy WEG-00-013” i „Przedmiar WEG-00-013”, za wyjątkiem urządzeń opisanych w punkcie A4.2.10 „Kalkulacja indywidualna D-00.00.02 Demontaż i wywiezienie urządzeń zabawowych i elementów małej architektury wg zestawienia w projekcie architektonicznym na miejsce wskazane przez Inwestora kmpl 1,00” – gdzie WYKONAWCA składający ofertę zobowiązany jest wycenić prace dla kompletu urządzeń do demontażu i wywiezienia (tzn. punkt ten obejmuje wszystkie pozostałe urządzenia znajdujące się obecnie na placu zabaw, a nie zakwalifikowane osobnymi pozycjami kosztorysu do renowacji, przeniesienia lub pozostawienia w obrębie placu zabaw.

Szczegółowe zestawienie indywidualnych urządzeń - nowych i obecnych wraz z ich przyszłym przeznaczeniem – zdefiniowane jest w dokumentach przetargowych „Wykaz istniejących urządzeń na placu zabaw nowe” oraz „001_PB_Opis_Plac_Zabaw_Armii_Krajowej_2.9”.

Z poważaniem

Krzysztof Bogdziewicz
Zastępca Kierownika
Zakład Zielnictwa Miejskiej w Gnieźnie