



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10

PSK.9011.1.8.2024

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Harasiukach	
WPEŁNIŁO DNIA:	
20-03-2024	
Nr 242	podpis

Nisko, dnia 19 marca 2024r.

URZĄD GMINY w Harasiukach	
WPEŁNIŁO DNIA:	
20-03-2024	
Nr 2083	Za: Podpis

OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Harasiuki za rok 2023

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Harasiuki za 2023r.

Mieszkańcy gminy Harasiuki zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez trzy wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach: Sieraków, Huta Krzeszowska i Nowa Wieś. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na teren gminy Harasiuki jest Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki, który jest jednocześnie odpowiedzialny za jakość wody podawanej przez wymienione wyżej wodociągi.

Wszystkie wodociągi sieciowe oparte są na ujęciach wód podziemnych. Wodociągi w Sierakowie i Hucie Krzeszowskiej zasilane są przez dwie studnie wiercone, natomiast woda zasilająca wodociąg w Nowej Wsi ujmowana jest z trzech studni wierconych. Stan sanitarno-techniczny wszystkich studni i stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi w 2023r. był prawidłowy. Podczas kontroli wodociągów w Hucie Krzeszowskiej i Sierakowie stwierdzono nieprawidłowości dot. złego stanu sanitarno-technicznego. PPIS w Nisku wydał 2 decyzje administracyjne. Decyzja nakazująca doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w hali technologicznej i chlorowni w budynku stacji uzdatniania wody w Hucie Krzeszowskiej poprzez usunięcie zabrudzeń i ubytków tynku została wydana

z terminem wykonania do 31 grudnia 2024r. Natomiast termin usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w stacji uzdatniania wody w Sierakowie (brudne ściany i sufity w ha technologicznej, korytarzu, pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym i chlorowni) został ustalony do 31 grudnia 2023r. Pismem z dnia 27.12.2023r. zobowiązany poinformował o usunięciu uchybień, a kontrola sprawdzająca przeprowadzona w 2024r. potwierdziła wykonanie obowiązków nałożonych decyzją.

W tabeli poniżej przedstawiono dane dot. przedmiotowych wodociągów:

Wodociąg	Wielkość produkcji [m ³ /d)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Zaopatrywane miejscowości	Sposób uzdatniania/dezynfekcja	Ocena jakości wody na koniec 2023r.
<i>Sieraków</i>	<i>108</i>	<i>1899</i>	<i>Harasiuki, Derylaki, Łazory, Rogóżnia, Banachy</i>	<i>Napowietrzanie, filtracja, koagulacja/dezynfekcja podchlorynem sodu wg zaleceń</i>	<i>Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>
<i>Huta Krzeszowska</i>	<i>162</i>	<i>2342</i>	<i>Huta Krzeszowska, Huta Stara, Huta Nowa, Huta Podgórna, Gózd, Maziarnia, Żuk Stary, Żuk Nowy, część Sierakowa</i>	<i>Napowietrzanie, Filtracja/dezynfekcja podchlorynem sodu wg zaleceń</i>	<i>Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>
<i>Nowa Wieś</i>	<i>195</i>	<i>1975</i>	<i>Nowa Wieś, Krzeszów Górny, Hucisko, Ryczki, Wólka, Kusze, Sieraków, Pólsieraków</i>	<i>Korekta pH/dezynfekcja podchlorynem sodu wg zaleceń</i>	<i>Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>

Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenia wodociągowe znajdują się 24 punkty zgodności wyznaczone do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, w 2023r. pobrano z tego obszaru 21 próbek wody do badań (po 7 próbek z każdego wodociągu).

Zakres badań obejmował parametry grupy A oraz parametry grupy B zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Wewnętrzna kontrola jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych w Sierakowie, Hucie Krzeszowskiej i Nowej Wsi w 2023 roku prowadzona przez Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach, była zgodna z zakresem i częstotliwością - określonymi w ww. rozporządzeniu oraz sporządzonym na tej podstawie harmonogramem pobierania próbek wody na 2023r., uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku.

Według danych PPIS w Nisku pozyskanych od producenta wody, z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało w 2023r. ponad 6000 konsumentów, co stanowi 100 % mieszkańców w gminie. Około 80 osób zamieszkujących miejscowość Szeliga w gminie Harasiuki jest zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ciosmach (gmina Biłgoraj).

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w 2023r., dostarczanej mieszkańcom gminy Harasiuki, nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów, w związku z czym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdza, że w 2023 roku mieszkańcy gminy Harasiuki korzystający z wody dostarczanej z wodociągów w Nowej Wsi, Hucie Krzeszowskiej i Sierakowie, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną na koniec 2023r. jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn.: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania konsumentów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku
mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

① Wójt Gminy Harasiuki ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki

2: A/a