



Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o.

Uwieliny, ul Główna 12 05-540 Zalesie Górne

NIP 123 144 75 46 REG. 384145070

tel: 22 736 15 87 e-mail: pk@komprazmow.pl



Uwieliny dnia 24.05.2021r.

PK/w/.....188...../.....2021..... r.

Wykonawcy

W dniu 21.05.2021r do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Wągrodzkiej”.

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że zapis punktu 1.5.1. z PFU (woda surowa z poszczególnych studzien tłoczona będzie nowym systemem rurociągów oraz, że przewiduje się wpięcie do zbiorczego rurociągu wody surowej i wykonanie nowego wejścia rurociągu wody surowej do budynku SUW, należy rozumieć następująco: Wpięcie istniejącego rurociągu zbiorczego wody surowej, który zostanie zaprojektowany i wykonany od studni nr 2 (zlokalizowanej na dz. nr ew. 73/1) aż do budynku SUW wraz z wpięciem nowego przewodu tłocznego wody surowej ze studni nr 3 (położonej na dz. nr ew. 67).

Nowy przewód zbiorczy wody surowej należy zaprojektować z uwzględnieniem, że obydwie studnie (nr 1 i nr 2) pracują równocześnie (brak dławienia).

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, że zapis punktu 1.5.1. PFU

Pytanie 2.

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla nieruchomości, na których możliwe będzie zlokalizowanie zbiorczego rurociągu wody surowej np. dla widocznej na e-mapie drodze dojazdowej do studni (działki 69/37, 65/1, 66)?

Odpowiedź.

Zamawiający wyjaśnia, że Gmina Prażmów jest właścicielem drogi dojazdowej działki nr 69/37, 65/1, 66

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby w zakresie jak dla nowego rurociągu zbiorczego wody surowej wymienione zostały także kable zasilające i sterownicze do studni głębinowych?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga, aby zostały wymienione kable zasilające i sterownicze dla studni głębinowych

Pytanie 4.

Czy w ramach niniejszego zadania należy wykonać system ochrony alarmowej obiektu?

Odpowiedź.

Zamawiający oczekuje wykonania systemu ochrony alarmowej obiektu.

Przedsiębiorstwo Komunalne
w Prażmowie Sp. z o.o.
Ryszard Cieszkowski
Prezes